

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_030_25	2 – Data da Fiscalização: 25/02/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rod. BR-101, s/n	5 – Bairro(s): Tapera	6 – Município/UF: Campos dos Goytacazes/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Fiscalização realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Campos dos Goytacazes/RJ.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R42.00-0018 e EM-D-R42.00-0002	Nome da Estação: ERM Tapera e EM XV-140	Zona: Noroeste Fluminense
---	--	----------------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Piso	X		
05. Cerca/Muro	X		
06. Sistema de energia elétrica	X		
07. Placas de identificação da estação	X		
08. Placas de rota de fuga	X		
09. Placas de sinalização de segurança	X		
10. Extintores	X		
11. Estado da cobertura da estação	X		
12. Chuveiro e lava olhos			X
13. Equipamentos de medição	X		
14. EPI/Uniforme	X		
15. Presença de colméias de insetos	X		
16. Presença de animais peçonhentos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
17. Certificado de Inspeção do SPDA	X		
18. Laudo de Exigências do CBMERJ	X		
19. Certificado de Aprovação do CBMERJ	X		
20. Licença de Operação do INEA	X		
21. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu funcionário Jayme Stellet, com o objetivo de verificar as instalações e a manutenção da Estação de Regulagem e Medição de Tapera e a Estação de Medição XV-140, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.

A ERM de Tapera recebe o gás natural vindo de Macaé, em alta pressão, 42 bar, e que depois segue para Donana. Ao longo das tubulações, há 3 reguladores que reduzem a pressão para 4 bar (foto 5). Os medidores transmitem os dados sobre o volume do gás de forma remota, via telemetria (foto 6), para o Centro de Controle e Operação da Rede (CCOR) da Naturgy na Barra da Tijuca/RJ.

Atualmente, a estação encontra-se em standby, enquanto Campos é abastecida exclusivamente pela estação de Guarus (ETC Campos dos Goytacazes). Caso haja necessidade, ela pode entrar em operação automaticamente.

As estações se encontram em bom estado de conservação. A pintura, a cobertura, os portões, o sistema elétrico, as placas de sinalização e os extintores estavam em conformidade.

Cabe destacar também que, embora a Licença de Operação do INEA estivesse expirada, o requerimento de renovação foi protocolado em julho de 2024, de modo que a situação não configura irregularidade.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 27/02/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação da estação e avisos de segurança no portão de entrada.



Foto 2: Vista da estação aérea de gás.

FOTOS



Foto 3: Canhão receptor de PIG.



Foto 4: Estação aérea de Tapera e medidor.

FOTOS



Foto 5: Estação aérea de Tapera com seus 3 reguladores de pressão.



Foto 6: Sistema de telemetria da estação.