

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_037_25	2 – Data da Fiscalização: 18/03/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rod. BR-101, km 161	5 – Bairro(s): Córrego do Ouro	6 – Município/UF: Macaé/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Fiscalização realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Estação de Medição da Concessionária dedicada à UTE Norte Fluminense.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: EM-IND-R42.00-0009	Nome da Estação: City Gate UTE Norte Fluminense	Zona: Lagos
--	---	--------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Piso	X		
05. Cerca/Muro	X		
06. Sistema de energia elétrica	X		
07. Placas de identificação da estação	X		
08. Placas de rota de fuga	X		
09. Placas de sinalização de segurança	X		
10. Extintores	X		
11. Estado da cobertura da estação	X		
12. Chuveiro e lava olhos			X
13. Equipamentos de medição	X		
14. EPI/Uniforme	X		
15. Presença de colméias de insetos	X		
16. Presença de animais peçonhentos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
17. Certificado de Inspeção do SPDA	X		
18. Laudo de Exigências do CBMERJ	X		
19. Certificado de Aprovação do CBMERJ	X		
20. Licença de Operação do INEA	X		
21. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:
12. Não se aplica, pois não há sistema de odorização na estação.
21. Não se aplica, pois não há sistema de estocagem na estação.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Rômulo Rosenberg da Silva e Fabiano Martins de Mello, com o objetivo de verificar o estado de conservação e manutenção da Estação de Medição City Gate UTE Norte Fluminense.

Trata-se de um City Gate que recebe gás natural da UTE Cabiúnas, passando pelos canhões lançadores de PIG em Virgem Santa antes de chegar à estação pelo Gasoduto GASCABO, transportado em dutos de aço de 18” a aproximadamente 42 bar. Dentro da estação, o gás percorre dutos de 10” de diâmetro e passa por equipamentos responsáveis pela filtragem e medição antes de ser enviado à UTE Norte Fluminense (fotos 3-4).

A estação também abriga um canhão recebedor de PIGs provenientes de Virgem Santa (foto 3).

12 – Recomendações:

Sempre manter disponíveis na estação os documentos exigidos.

13 – Conclusão:

Durante a fiscalização, não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 24/04/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Vista da entrada da estação de medição.



Foto 2: Portão de entrada da estação com placas de sinalização.

FOTOS



Foto 3: Vista da estação de medição (à frente) e canhão receptor de PIG (ao fundo).



Foto 4: Estação de medição, com filtros visíveis.