

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-061_25	2 – Data da Fiscalização: 28/04/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Prefeito Olimpio de Melo, 838	5 – Bairro(s): São Cristóvão	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o cumprimento da IN 117/2024 por parte da Concessionária e de acompanhar a fiscalização coordenada pela ANP.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
IN 117/24 – Dispõe sobre a Atualização dos Procedimentos a serem adotados pelas Concessionárias CEG e CEG RIO para a realização de Fiscalizações nos Postos de Gás Natural Veicular (GNV).

9 – Relatório:

A vistoria ocorreu no Posto Garagem Alegria Ltda (foto 1), localizado na Rua Prefeito Olimpio de Melo, 838 no bairro de São Cristóvão – Rio de Janeiro, em conjunto com ANP, representantes da CEG e de suas terceirizadas.

Foi inspecionada a estação de medição do Posto Garagem Alegria Ltda (foto 2) com o medidor (foto 3), válvulas, conversor (foto 4), sistema de telemetria (foto 5) e lacres, o compressor, os tanques de armazenamento e as bombas de abastecimento. A estação de medição também abrigava os aparelhos de medição de outro posto localizado na Avenida Brasil (foto 6).

Durante a inspeção, não foram encontrados indícios de fraude, contudo foi identificado que o sistema de estocagem atende ao mesmo tempo os dois postos, o Posto Garagem e outro posto localizado na Avenida Brasil. Nessa condição, não foi possível realizar o teste de pista, para atestar que o volume total de gás mensurado nos bicos injetores das bombas de abastecimento era o mesmo do registrado nos medidores de entrada do posto, uma vez que o consumo do posto localizado na Avenida Brasil interferia nos resultados.

Por fim, as fiscalizações de GNV atenderam o requisitado na IN 117/24.


10 – Recomendações:
Sem recomendações a fazer.

11 – Conclusão:
Não houve irregularidades por parte da Concessionária.

12 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Michel Silva Dos Santos	13 – Cargo: Especialista em Regulação	14 – Matrícula: 51449196
--	---	--

15 – Assinatura do Agente de Fiscalização:
Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 30/04/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTO




Foto 1: Placa de identificação oficial do posto.

FOTO



Foto 2: Estação de medição do posto.

FOTO



Foto 3: Medidor do posto Garagem.

FOTO



Foto 4: Conversor do posto Garagem.

FOTO



Foto 5: Telemetria dos postos de GNV.

FOTO



Foto 6: Equipamentos de medição dos postos de GNV.