


1 - RF CAENE Nº: P-119/23	2 - Data da Fiscalização: 10/11/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Estrada do Aviário, s/nº	5 - Bairro(s): Xerém	6 - Município: Duque de Caxias
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação da estação de Medição da Concessionária no Município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 10 de novembro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): Decreto nº 46925 de 05/02/202 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de Incêndio - Inspeção e Manutenção. ABNT NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2023.  Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 9

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Michel Barradas e Daniel Coutinho com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de Medição (foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

Trata-se de uma estação de medição que recebe gás natural a partir da estação Modulação com pressão em 12 bar e é transportado através de gasoduto até à unidade de regulação subterrânea, situada no bairro Quitandinha, onde a pressão é reduzida de 12 / 4 bar. A partir desse ponto, o gás é distribuído pela cidade através de redes, abastecendo indústrias, postos de GNV e unidades consumidoras residenciais.

Essa estação é responsável pelo abastecimento e medição do consumo alusivo à cidade de Petrópolis, sob concessão da CEG RIO, zona fluminense, todavia está situada em Xerém - Duque de Caxias.

Por conta de interferências encontradas na construção do gasoduto, o distrito de Itaipava, pertencente a Petrópolis, conta com estação de descompressão, sendo abastecido por carretas de GNC (Gás Natural Comprimido).

De modo geral, a estação se encontra em bom estado de conservação.

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do segundo semestre do ano de 2022, não foi identificado erro no checklist, apontando conformidade em todos os itens checados durante a visita técnica.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Indicação de sentido de fluxo



Foto 4: Filtro e válvula

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Medidor - Turbina



Foto 6: Conversor de volume

Anexo Fotográfico:



Foto 7: By pass e válvulas



Foto 8: Cobertura da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Sinalização de rota de fuga



Foto 10: Extintor de CO2

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Quadro de distribuição de energia elétrica



Foto 12: Malha de aterramento SPDA