



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 047

PROCESSO	SEI-480002/000801/2025 , SEI-480002/002253/2025		
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Weslei – Coordenador Operacional Aline Barreto – Analista Jurídica		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE São João III		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Rod. Márcio Corrêa (RJ-140) x Rua Mal. Juarez Távora		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar Operação dos equipamentos - Padrões aceitáveis		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificação anual		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	02/04/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

A EEE São João III recalca de cinturão, em uma captação em tempo seco (CTS).
Os esgotos são recalcados para a EEE São João e de lá para a EEE Morro dos Milagres.
A elevatória não é isolada, nem há placa de sua identificação .
O painel de controle aparenta boa conservação.
A Concessionária não apresentou o manual de operação da unidade, conforme o determinado no Ofício - NA 189 (95922282).




Foto 1- Localização (22° 50' 54,83" S ; 42° 03' 50,35" O ; elev. 4,0 m)



Foto 2 – Abrigo do painel



Foto 3 – Poço de sucção



Fotos 4 – Quadro elétrico com telemetria



Foto 5 - Gradeamento



Foto 6 – Barrilete da elevatória

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A operação da EEE é automatizada com aut-bóia. O controle é feito por telemetria.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS Não identificadas.
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES A Concessionária deverá apresentar o manual de operação da elevatória e o histórico de manutenção dos últimos 12 meses.
SANÇÃO A SER APLICADA A ser definida
CONCLUSÃO A EEE São João III estava operante.

Rio de Janeiro, 17/04/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 01 julho de 2025

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 103627955

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485