



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 064

PROCESSO			
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Weslei – Coordenador Operacional Aline Barreto – Analista Jurídica		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Vinhateiro		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Antiga Estrada São Pedro da Aldeia 1376 -. Cabo Frio		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	09/04/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

Ambrósio. A elevatória recebe efluente de interceptor, que recebe captações em tempo seco e o efluente da EEE Ponta do

A EEE Vinhateiro recalca para PV (transição) que esgota por gravidade até a EEE Porto do Carro.



Foto 1 – Localização (22° 51' 53,83" S ; 42° 02' 46,36" O ; elev. 2,0 m).



Foto 2 – Vista da EEE Vinhateiro (abrigo e cercas de segurança).



Foto 3 – Quadro elétrico com inversor de frequência, proteção e telemetria.



Foto 4 – Poço da EEE com uma bomba submersível e controle de nível com aut-bóia.



Foto 5 – Cerca danificada por vandalismo.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES. Não há gerador para segurança operacional. Não havia bomba reserva, assim provavelmente a Concessionária armazena no depósito, seja por segurança, seja por custo operacional, já que uma bomba stand by atenderia a pelo ao menos três elevatórias. A operação é realizada por telemetria, ou seja , não há nem operador itinerante
IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS. Cerca de proteção danificada.
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.
SANÇÃO A SER APLICADA -
CONCLUSÃO A EEE estava operante porém necessitando de manutenção.

Rio de Janeiro, 14/05/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 02 julho de 2025

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 103786916

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485