



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 202/2025

PROCESSO			
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Mazinho – Coordenador Operacional Aline – Assistente de Regulação Juliana da Rosa Porto Mota - Assistente		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Monte Alto 1		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Rua Amapá – Monte Alto - Arraial do Cabo- RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	23/05/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS.

A EEE Monte Alto 1 recebe despejos da bacia das ruas Amapá e Marimbás, e recalca para bacia da Av. Pedro Francisco Sanches que tem destino na EEE Monte Alto 3.



Foto 1 – Localização (22° 56' 53,83"S ; 42° 07' 12,04" O) ; elevação 4,0 m



Foto 2 – Vista do Quadro da EEE Monte Alto 1



Foto 3 – Quadro elétrico da EEE Monte Alto 1 com proteção, inversor de frequência, telemetria.



Foto 4 – Poço com gradeamento .



Foto – Poço da EEE com um conjunto moto-bomba .

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES. A EEE Monte Alto 1 opera com um conjunto moto-bomba .
IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS Não há grupo reserva .
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.
SANÇÃO A SER APLICADA -
CONCLUSÃO A EEE estava operante, mas sem segurança operacional pela falta de grupo reserva.

Rio de Janeiro, 30/07/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 31 julho de 2025

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 105878321

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485