



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN N° 209/2025**

|                                             |                                                                                              |              |   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| <b>PROCESSO</b>                             | SEI-480002/000796/2025                                                                       |              |   |
| <b>CONCESSIONÁRIA</b>                       | Águas do Rio                                                                                 | <b>BLOCO</b> | 1 |
| <b>REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA</b>     | Claudinei Dumke (Coordenador de Operações)<br>Flávia Pacheco Lima (Supervisora de Operações) |              |   |
| <b>UNIDADE/OBRA FISCALIZADA</b>             | Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB) Piscinão                                           |              |   |
| <b>ENDEREÇO DA UNIDADE/OBRA FISCALIZADA</b> | Rua Madureira, 4146 - Boa Vista, São Gonçalo - RJ                                            |              |   |
| <b>TIPO DE FISCALIZAÇÃO</b>                 | Programada                                                                                   |              |   |
| <b>OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO</b>             | Verificar as condições de operação e manutenção da unidade                                   |              |   |
| <b>MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO</b>               | Fiscalização periódica                                                                       |              |   |
| <b>PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO</b>              | 02/06/2025                                                                                   |              |   |

**FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS**

A Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Mário Quintão, sob a responsabilidade da concessionária Águas do Rio – Bloco 1, está situada na Rua Madureira, nº 4146, bairro Boa Vista, município de São Gonçalo – RJ. A unidade integra o sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Imboassú, operando com vazão nominal de 40 L/s. Seu projeto contempla duas bombas centrifugas com potência unitária de 4 CV, altura manométrica de 24 m.c.a., e acionamento por partida direta. A estação dispõe de duas linhas de recalque, embora atualmente conte com apenas um equipamento eletromecânico instalado.

- No momento da vistoria estava ativa;
- Não possui telemetria;
- Recalca os efluentes para ETE São Gonçalo;
- A estação elevatória não possui identificação;



Foto 1 –Localização da EEEB



Foto 2 –Visitas do poço de sucção



Foto 3 – Paineis das motobombas

### OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- manutenções na EEEB são feitas mensalmente;
- a retirada do tampão não pôde ser realizada devido à ausência de materiais adequados para a execução do service.

### IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

Não foram encontradas irregularidades e nem normas violadas.

### DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Sem recomendações.

### SANÇÃO A SER APLICADA

Não aplicável.

### CONCLUSÃO

A equipe de Fiscalização/CASAN constatou que a EEEB, tanto na parte civil, mecânica e elétrica, está em bom estado de conservação. Em relação a sua função, consegue suprir a coleta da área abrangida por ela.

Rio de Janeiro, 02/06/2024

**EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO**

**FISCAIS**

| NOME                       | IDENTIFICAÇÃO |
|----------------------------|---------------|
| Leonardo Cardoso Sinfronio | ID 5145021-6  |
| Lia Carolina Melo da Silva | ID 5110209-9  |

Rio de Janeiro, 06 Agosto de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Cardoso Sinfrônio, Especialista em Regulação**, em 07/08/2025, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lia Carolina Melo da Silva, Especialista em Regulação**, em 08/08/2025, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **106283024** e o código CRC **F7DFF3FC**.

Referência: Processo nº SEI-480002/000796/2025

SEI nº 106283024

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902  
Telefone: 2332-6485