

ASEA BROWN BOVER

EMITIDO	A.B.M./10.94
VERIF.	
NORMA	
APROV.	

ABE

BT/TF

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO M.T.
13,8KV - 60Hz

00.000.01

DOC	FORMAT	AS	INQUIRY
-----	--------	----	---------

3FBI 300037

FL No
101:

NESTA FIRMA MANTEM O DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE
 O DOCUMENTO E ACESSO DESSE DOCUMENTO PARA
 CADA UM DOS INTERESSADOS EM PORTAR A SUA DUE
 PARA SE O DEPARTAMENTO RESPONDER PELA
 TITULOS DA LEI CIVIL E COMERCIAL.

NUMERO DO DOCUMENTO	FOLHA	REVISÃO							DESIGNAÇÃO	OBSERVAÇÕES
		D	A	B	C	D	E	F		
3FBT 300037	01	10.94	12-94	02-95					CAPA	
	02		12-94	02-95					INDICE DE DOCUMENTOS	
	03		12-94	02-95					INDICE DE DOCUMENTOS	
	04		12-94	02-95					INDICE DE DOCUMENTOS	
	05		12-94	02-95					INDICE DE DOCUMENTOS	
	06		12-94	02-95					INFORMACOES GERAIS	
	07		02-95						CODIGO DOS ESQUEMAS	
	08		02-95						CODIGO DOS EQUIPAMENTOS	
	09		02-95						SIMBOLO PARA ESQUEMAS	
	10		02-95						SISTEMA PADRAO DE ANILHAMENTO	
	11		02-95						DETALHE DE CHUMBACAO	
	12		02-95						FURACAO DAS BARRAS/CONECTORES DE POTENCIA	
	13		02-95						NOMENCLATURA DE PLAQUETAS	
	14		02-95						PLACA CARACTERISTICA	
	15		02-95						VISTA FRONTAL C/ PORTA EXTERNA	
	16		02-95						VISTA FRONTAL C/ PORTA EXTERNA	
	17		02-95						VISTA FRONTAL S/ PORTA EXTERNA	
	18		02-95						VISTA LATERAL	
	19		11-94	02-95					CORTE CUB. C1	
	20		11-94	02-95					CORTE CUB. C2	
	21		11-94	02-95					CORTE CUB. C3	
	22		11-94	02-95					CORTE CUB. C4	
	23		11-94	02-95					CORTE CUB. C5/C6	
	24		11-94	02-95					CORTE CUB. C7	

ENTRADA A.B.M./10.94

VERIF.

NORMA

APROV.

BONDE STA. TERESA

ABB

SETOR RESP.

BT/TF

SUBST. POR

INDICE DE DOCUMENTOS

00.00.02

DOC. FORMATO A3 LINGUA

3FBT 300037

FL. No

02

QUEM FAZ A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO É AQUELE QUE NÃO DEVEU SER DEIXADO SEM ATENÇÃO ESPECIAL. SE O DOCUMENTO FOR DEIXADO SEM ATENÇÃO ESPECIAL, SEU PROPRIETÁRIO DEVERÁ RESPONDER POR TODAS AS CONSEQUÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS.

NUMERO DO DOCUMENTO	FOLHA	REVISÃO							DESIGNAÇÃO	OBSERVAÇÕES
		D	A	B	C	D	E	F		
3FBT 300037	25	10.94	02-95						PLANTA DE FUNDACAO	
	26		02-95						PLANTA DE FUNDACAO	
	27		02-95						DIAGRAMA UNIFILAR	
	28		12-94	02-95					DIAGRAMA UNIFILAR	
	29		02-95						ESQUEMA ELETRICO	CUB. C1
	30		02-95							
	31		12-94	02-95						
	32		12-94	02-95						
	33		02-95							
	34		02-95						REGUA DE BORNES	
	35		12-94	02-95					LISTA DE MATERIAL	
			02-95							
	38		12-94	02-95					ESQUEMA ELETRICO	CUB. C2
	37		02-95							
	38		12-94	02-95						
	39		12-94	02-95						
	40		02-95							
	41		02-95							
	42		12-94	02-95					REGUA DE BORNES	
	43		12-94	02-95					LISTA DE MATERIAL	
			02-95							
	44		02-95						ESQUEMA ELETRICO	CUB. C3
	45		02-95						ESQUEMA ELETRICO	CUB. C4
	46		02-95						ESQUEMA ELETRICO	CUB. C4

NOME: PHILIP A.B.M. 10.94 VERIFICADO: B. A.B.M. 02-95 APROVADO: A. A.B.M. 12-84		BONDE STA. TERESA ORIG. DE: ABB SUBST. POR: BT/TF		INDICE DE DOCUMENTOS 3FBT 300037		00.00.03 03	
--	--	--	--	-------------------------------------	--	----------------	--

INFORMACOES GERAIS

ENSAIOS

CONFORME PLANO DE INSPEÇÃO E ENSAIO No.

AMBIENTE

AREA NÃO CORROSIVA

CARACTERISTICAS ELETRICAS

TENSÃO NOMINAL - 15kV
FREQÜENCIA - 60Hz
FASES - 3
TENSÃO DE OPERAÇÃO - 13,8kV
TENSÃO DE ENSAIO - 34kV
BIL - 95kV
CORRENTE NOMINAL - 600A
TENSÃO AUXILIAR - 125Vcc
TENSÃO ILUM/AQUEC/TOMADA - 220V-60Hz

CARACTERISTICAS MECANICAS

CONSTRUÇÃO - METAL ENCLOSED
GRAU DE PROTEÇÃO - IP-30
ESPESSURA DA CHAPA - 11MSG

BARRAMENTO

DIMENSÕES - INDICADAS NO UNIFILAR
MATERIAL - COBRE
ELEVACAO DE TEMPERATURA - 65°C
TRATAMENTO E ACABAMENTO - NU
IDENTIFICAÇÕES - ETIQUETA ADESIVA COLORIDA
CORES - FASE R - AZUL
FASE S - BRANCO
FASE T - MARRON
TERRA - VERDE

PINTURA

PRE-TRATAMENTO - EM BANHOS DE SOLUÇÕES QUÍMICAS
PROCESSO DE PINTURA - ELETROSTATICO EM PD
PROCESSO - No. 9AHV9364-014
COR - CINZA MUNSEL N6,5

CABOS DE CONTROLE

TENSÃO - 750V
TEMPERATURA - 70°C
COR - PRETA
SEÇÃO - 1,5mm - P/ CIRCUITO DE COMANDO
2,5mm - P/ CIRCUITO DE TENSÃO
2,5mm - P/ CIRCUITO DE ATERRAMENTO (VERDE/AMARELO)
4,0mm - P/ CIRCUITO DE CORRENTE

DIAGRAMA SINÓTICO

MATERIAL - ACRÍLICO
DIMENSÕES - 10x3mm
COR - 13,8kV AMARELO
220/127V VERMELHO

ENTRADAS E SAÍDAS (FORÇA E CONTROLE)

PELA PARTE INFERIOR DO PAINEL

ACESSO PARA MANUTENÇÃO

PELA FRENT E POSTERIOR DO PAINEL

REVISÃO E ANOTAÇÃO: ELAS NÃO DEVEM SER NUNCA ANOTADAS SEM A ASSINATURA DO RESPONSÁVEL. A REVISÃO DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO DA ÁREA DE PROJETO. A REVISÃO DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO DA ÁREA DE PROJETO. A REVISÃO DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO DA ÁREA DE PROJETO.

MOD.	NOD.	ENTRADA A.B.M. 10.94	ABB	BT/TF	INFORMAÇÕES GERAIS	00.00.06	
		VERIFIC.				PL No	
		B.A.B.M. 02.95 NORMA				3FBT 300037	06
		A.A.B.M. 12/94 PROJ	ORIG. DE	SUBST. POR		DOC.	FORMATO A3 L. INCLUI

A

1

h

FUNCAO

0 GERAL

1 DIAGRAMA TRIFILAR

2. MEDIÇÃO

3. PROTEÇÃO

4. DIAGRAMA FUNCIONAL

5 SINALIZAÇÃO E ALARME

6 DISTRIBUIÇÃO AUXILIAR

7 ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO

8 ESQUEMA INTERNO DE APARELHOS

9. DIAGRAMA DE BORNES

10 LISTA DE MATERIAL

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

100

... ..

--	--

CODIGO DOS ESQUEMAS	

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

--	--

BDC.	FORMAT	ADJ LINGUA
------	--------	------------

3FBT 300037

FL No

107

DOCUMENTO E ANEXO. ELES NAO DEVERAM SER MOSSA AUTORIZACAO ESCRITA SEM CUMPRIR REQUISITOS. COMO CAROS A TERCEIROS OU POSTOS A SUA DISPOSICAO NOS PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELA FURTO DOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

SÍMBOLOS PARA ESQUEMAS CONFORME NORMAS ABNT, e IEC

GERAL		 COMANDO POR ENERGIA	DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO		 BOBINA COM UM ENROLAMENTO	DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO		 MEDIDOR DE FATOR DE POTÊNCIA
—	TENSÃO CONTÍNUA	 COMANDO POR MOTOR	 SECCIONADOR COM FUSÍVEL	 BOBINA COM DOIS ENROLAMENTOS	 LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO (SINALIZADOR)	 WATTÍMETRO INDICADOR		
~	TENSÃO ALTERNADA	COMPONENTES DE CIRCUITOS		 FUSÍVEL COM CONTATO DE ALARME	 BOBINA DE RELÉ TEMPORIZADO NA ENERGIZAÇÃO	 INDICADOR DE POSIÇÃO	 REGISTRADOR	
+	POLARIDADE POSITIVA	 RESISTÊNCIA	 SECCIONADOR	 BOBINA DE RELÉ TEMPORIZADO NA DESENERGIZAÇÃO	 BUZINA	 CONTADOR		
—	POLARIDADE NEGATIVA	 RESISTÊNCIA COM VALOR PRÉ-AJUSTADO	 SECCIONADOR SOB CARGA, INTERRUPTOR	 BOBINA DE RELÉ POLARIZADO	 CAMPAINHA	 MEDIDOR DE ENERGIA		
⊥	TERRA	 RESISTÊNCIA VARIÁVEL	 DISJUNTOR	 BOBINA DE RELÉ DA REMANÊNCIA	 SIRENE			
		 RESISTÊNCIA COM CONTATO MÓVEL	 CONTATOR	 ELEMENTO DE RELÉ TÉRMICO, OU BIMETÁLICO		MOTORES E GERADORES		
CONDUTORES CONEXÕES		 SHUNT	 DISJUNTOR COM RELÉ TÉRMICO E ELETROMAGNÉTICO	 ELEMENTO DE RELÉ ELETROMAGNÉTICO SOBRE CARGA	TRANSFORMADORES		 MOTOR	
—	CONDUTOR	 BOBINA ENROLAMENTO INDUTÂNCIA	 INTERRUPTOR COM CHAVE	 ELEMENTO DE RELÉ ELETROMAGNÉTICO CURTO-CIRCUITO	 TRANSFORMADOR COM 2 ENROLAMENTOS	 GERADOR		
	CABOS BLINDADOS	 ENROLAMENTO COM DERIVAÇÕES	 INTERRUPTOR MANUAL		 TRANSFORMADOR COM 3 ENROLAMENTOS	 MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA		
	CONEXÕES ELÉTRICAS	 CAPACITOR	 BOTÃO PULSADOR	CONTATOS DIVERSOS		 AUTO TRANSFORMADOR	 GERADOR DE CORRENTE CONTÍNUA	
•	CONEXÃO ELÉTRICA PERMANENTE	 DIODO	 BOTÃO PULSADOR ILUMINADO	 CONTATO "NA" NORMALMENTE ABERTO	 TRANSFORMADOR DE CORRENTE	 MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA		
◦	CONEXÃO ELÉTRICA REMOVÍVEL	 PARA-RÁIO	 CHAVE COMUTADORA	 CONTATO "NF" NORMALMENTE FECHADO	 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	 GERADOR DE CORRENTE ALTERNADA		
	TOMADA E PLUGUE	 RETIFICADOR	 TERMOSTATO	 CONTATO "NAF" COMUTADOR	 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	 GERADOR SÍNCRONO		
	BORNE TERMINAL	 ACUMULADOR, BATERIA	 PRESSOSTATO	 CONTATO SEM INTERRUPÇÃO				
	REQUA DE BORNES TERMINAIS	 MUFLA TERMINAL	 INTERRUPTOR ACIONADO POR ENERGIA MECÂNICA (PIM DE CURSO)	 CONTATO DE IMPULSO	INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO		DIVERSOS	
		 PAR TERMO-ELÉTRICO	 FUSÍVEL	 CONTATO "NA" RETARDADO NO FECHAMENTO	 INDICADOR	 VÁLVULA SOLENOIDE FECHADA		
COMANDOS MECÂNICOS		 BUCHA DE PASSAGEM	BOBINAS E RELES		 CONTATO "NF" RETARDADO NA ABERTURA	 AMPERÍMETRO INDICADOR	 VÁLVULA SOLENOIDE ABERTA	
	COMANDO MANUAL			 CONTATO "NF" RETARDADO NO FECHAMENTO	 VOLTÍMETRO INDICADOR			
	COMANDO POR EXCÊNTRICO		 BOBINA (DE COMANDO)	 CONTATO "NA" RETARDADO NA ABERTURA	 FREQUÊNCÍMETRO INDICADOR			

Atenção: Este manual serve à direção de projeto e não substitui a especificação. Ele não contém especificações, comunicados a nível de projeto.

MODEL	ELABOR	VERIF	ORDEM	APROV	ORIGINADO DE	SUBSTITUI	SUBSTITUI POR	SET. RESP.	TÍTULO	DOC.	FORM	3	LING.	P	3 FBT 300037	FL Nº	TOT FL
	A.B.M. 10/94				BONDE SANTA TERESA			BT/TF	SÍMBOLOS PARA ESQUEMAS							09	

FORNECEDOR: ACEL

CABO

TERMINAL

IDENTIFICADOR - MARK

EM PVC BRANCO CARACTERES EM PRETO

SUORTE LUVA - SL

EM PVC FLEXÍVEL DE ALTA TRANSPARÊNCIA

15 mm

1


IDENTIFICAÇÃO
O CODIGO DO EQUIPAMENTO MAIA
O NÚMERO DO TERMINAL DO APARELHO

K f

[illegible]

INSTRUÇÃO PARA CHUMBAÇÃO DE CUBICULOS DE M.T. C/RODAPE DE CANTONEIRA



PONTOS DE CHUMBAÇÃO DETALHE DE CHUMBAÇÃO DO CUBICULO



L = LARGURA

P = PROFUNDIDADE


DETALHE DE CHUMBAÇÃO



- 1 - PARAF. CAB. SEXT. M10X30mm
- 2 - TALA DE FIXAÇÃO
- 3 - ARRUELA DE PRESSÃO Ø10
- 4 - ARRUELA LISA Ø10
- 5 - CHUMBADOR RÁPIDO UR M10

INSTRUÇÃO PARA CHUMBAÇÃO

- 1 - COLOCAR O PAINEL NO LOCAL DESEJADO.
- 2 - MARCAR A POSIÇÃO DA FURAÇÃO
- 3 - FURAR COM BROCA DE VIDIA COM Ø15, E PROFUNDIDADE DE 39mm



- 4 - COLOQUE A BUCHA NO CHUMBADOR E INTRODUZA O CONJUNTO NO FURO
- 5 - MARTELE O CONJUNTO BUCHA-CHUMBADOR DENTRO DO FURO PROVOCANDO A EXPANSÃO DO CHUMBADOR
- 6 - RETIRE O BATEDOR
- 7 - COLOCAR A TALA 2 E INTRODUZIR POR COMPLETO O PARAFUSO 1 NAO ESQUECENDO AS ARRUELAS CONFORME INDICADO NO CORTE "AA"
- 8 - APERTAR COM TORQUE 4Nm

VANTAGEM

ESTE SISTEMA DE FIXAÇÃO CONCEBIDO PELA ABB, PERMITE CHUMBAR O CUBICULO SEM NENHUM DESLOCAMENTO. A CHUMBAÇÃO É POSSÍVEL E FACILITADA COM O CUBICULO NO LUGAR DEFINIDO, NAO SENDO NECESSARIOS DESLOCAMENTOS ADICIONAIS

DECLARO E ANOTO QUE ESTE PROJETO DE CHUMBAÇÃO DE CUBICULO DE M.T. C/RODAPE DE CANTONEIRA, FOI ELABORADO POR MIM, E QUE EU SOU RESPONSÁVEL POR SUAS DIMENSÕES, MATERIAIS, E QUANTIDADES, E QUE EU SOU RESPONSÁVEL POR SUAS DIMENSÕES, MATERIAIS, E QUANTIDADES, E QUE EU SOU RESPONSÁVEL POR SUAS DIMENSÕES, MATERIAIS, E QUANTIDADES.

MOD.	A.B.M. 10.94	BONDE STA. TERESA	ABB	DETALHE DE CHUMBAÇÃO	00.00.08	3FBT 3000.37
A.B.M. 02.95	APROV.	SUBST.	SUBST. POR	BT/TF	FORMATO A3, INGLA	1.1

NOMENCLATURA DE PLAQUETAS

LEGENDA

PLAQUETA			PRIMEIRA LINHA					SEGUNDA LINHA					TERCEIRA LINHA				
POSICAO	TIPO	QUANT.	1	5	10	15	22	1	5	10	15	22	1	5	10	15	22
1	CA	01															
2	AA																
3	AA																
4	GA																
5	GA																
6	BA																
7	CA																
9	GA	03															
10	GA																
11	GA																
12	GA																
13	AA	06															
14	CA	01															
15	CA																
16	CA																
17	AA	02															
18	AA																
19	AA																
20	AA	03															
21	BA	01															
22	CA																
23	BA																
24	CA																
25	AA																
26	BA																
27	BA																
28	AA																

TIPO	LIVRELAÇÃO CM mm	ESPAÇO DISPONÍVEL	QUANT. LINHAS
AA/AM	16 x 52	15 P/ LINHA	MAX. 3
BA/BM	26 x 74	22 P/ LINHA	MAX. 3
CA/CM	37 x 105	22 P/ LINHA	MAX. 3
DA/DM	52 x 148	20 P/ LINHA	MAX. 3
GA	19 x 27	10 P/ LINHA	MAX. 3
GB	19 x 33	13 P/ LINHA	MAX. 3

TIPOS

AA/BA/CA/DA - PLAQUETA DE ACRILICO
AM/BM/CM/DM - PLAQUETA DE ALUMINIO
GA/GB - PLAQUETA P/ SINALIZADOR

SUSTENSAO ENTRADA	SOBRECORRENTE SADA RETIFICADOR N°	TEMPERATURA DO OLEO TRAFO N°	NIVEL MAX. DO OLEO TRAFO N°
SOBRECORRENTE ENTRADA	RELE DE BLOQUEIO ATUADO	NIVEL MIN. DO OLEO TRAFO N°	ALMO DE PRESSAO TRAFO N°1
INCENDIO			☐ ☐
			☐ ☐

VALIDO PARA CUBICULO C5

SUBTENSÃO ENTRADA	SOBRECORRENTE SAÍDA RETIFICADOR Nº2	TEMPERATURA DO ÓLEO TRAFÓ Nº2	NÍVEL MÁX. DO ÓLEO TRAFÓ Nº1
SOBRECORRENTE ENTRADA	RELE DE BLOQUEIO ATUADO	NÍVEL MÍN. DO ÓLEO TRAFÓ Nº2	ALMO DE PRESSÃO TRAFÓ Nº2
INCENDIO			
			

VALIDO PARA CUBICULO C8

MOD.		MOD.	1	ENTRADA	ABM/1094	ABB	RECIB. REC.	NOMENCLATURA DE PLAQUETAS		00.00.10
				VERIF.			BT/TF			
				NORMA						
				APPROV.	ORIG. DE		SUBST.			

QUANTIDADE	01
------------	----

TYPÖ

PCA - PLACA CARACTERISTICA P/ PAINEL EM INSTALACAO ABRIGADA
PCT - PLACA CARACTERISTICA P/ PAINEL EM INSTALACAO AO TEMPO

ABB

ASEA BROWN BOVERI

ASEA BROWN BOVERI LTDA.

TRANSPORTE / INSTALAÇÕES FIXAS
OSASCO - SP
BRASIL

CLIENTE

BONDE STA. TERESA

No. IDENTIFICACAO

3FBT 300037

TIPQ

M.T.

TENSÃO NOMINAL

15 KV

FREQUÊNCIA NOM

60 Hz

PESO TOTAL

5.200 Kg

TENSÃO. DPER.

13,8 KV

GRAU PROTEÇÃO

IP - 30

AND FABR.

1.994

CORRENTE NOM.

630 A

NIVEL ISOLAMENTO

95 KV


CAPAC. C.C.

8.3 KA

QUELA FAMA MANDEI BEM LINDA E
RECUPERO E ANTES ELIS NAO SEVER
NIZANDO EXORTA SEM CONTINUA
CARO A TENDENCIA DO PISTE A
FONAL E A SUPRATOR RESPONDER
TODOS A LOI CIVIL E CRIMINAL

MOD.		DATA		CHUM A.B.M. 1094		ABB		BT/TF		PLACA CARACTERISTICA		3FBI 300037		PL No	
				VERIF		BONDE STA. TERESA						RCL		FORMATO AS INGLA	
				NORMA										14	
		1 18.02.55		APROV		ORIG. DE		SUBST.		SUBST. PDR					

NOTA: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DELOST NAOS DEVER SER ACORDA ANTE-
 REVISÃO EXTERNA, SEM ESPERAR REFORMAÇÃO, COM
 CADA 10 DIAS DESEMPENHO DESEMPENHO PELA
 TERMO DA LA CIVIL E OBRAS.



MOD.	HOB.	APROV.	1. A. G. - 02-95	ORIG. DE	SUBST.	SUBST. POR	VISTA: FRONTAL C/PORTA EXTERNA	00.00.12	3F BT 3000.37	15
			VERIF.	NORMA	ABB	BT/T				

CUBICULO C5

1300

700

250

250

DISPOSITIVO DE


DISPOSITIVO DE
LACRAÇÃO

BEICAMENTO E AMOROS. ELAS NAO DEVERIAM SER NUNCA AUTORIZADAS A EXIBIR, SEM CONDIÇÕES REPRODUTIVAS, CENAS CAROS E PERIGOSAS OU FUSTOS A SUA DISPOSIÇÃO. NO MOMENTO, O INDIATO REPTORER POLICE DO ESTADO DE TEXAS DA LOI CIVIL E CRIMINAL.


[illegible]

As figuras são reservadas para os documentos, pressupõe-se a ausência de qualquer tipo de alteração, modificação ou reprodução não autorizada. Qualquer reprodução não autorizada constitui violação das leis de direitos autorais e será punida.

As figuras são reservadas para os documentos, pressupõe-se a ausência de qualquer tipo de alteração, modificação ou reprodução não autorizada. Qualquer reprodução não autorizada constitui violação das leis de direitos autorais e será punida.



CORTE LATERAL




CORTE POSTERIOR


1. Nome do Projeto: BONDE SANTA TERESA 2. Data: 3/11/1974 3. Versão: 01-96 4. Autor: A. B. M. B. 11/94 5. Revisor: 1 6. Aprovado: 1 7. Origem: 4 8. Substituído por: 5		9. Logotipo: ABB 10. Nome da Empresa: ABB BOMBA BOMBA 11. Nome do Projeto: TI/SH 12. Nome do Documento: CORTE DO CUBICULO DE ENTRADA C1	13. Número do Documento: WI-4772 14. Número da Folha: 3 15. Total de Folhas: 19 16. Data de Emissão: 3 FBT 300037 17. Data de Revisão: 19
---	--	--	--

ALL rights are reserved for the document, even in case of absence of a patent and registration of another in the country of origin. Reproduction, in particular, reproduction for advertising purposes, is prohibited without the prior written consent of the author. Any reproduction without the prior written consent of the author is prohibited and punishable under civil and criminal law.

Nossa firma mantém o direito de propriedade para o documento e o projeto. Qualquer reprodução, em particular, reprodução para fins publicitários, é proibida sem o consentimento prévio por escrito do autor. Qualquer reprodução sem o consentimento prévio do autor é proibida e punível civil e criminalmente.



CORTE LATERAL




CORTE POSTERIOR


Linha		Data		Projeto		Desenho		Título		Escala		Folha	
1		18.04.95		A.A.M.		A.A.M.		CORTE DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR C2		1:1		20	
BONDE SANTA TERESA				ABB				WI 4772				3 FBT 300.037	
Orig. de				Subst. por				Data				Folha	
1				2				3				4	

As figuras aqui apresentadas não têm valor de registro, mas assemelham-se a uma obra de arte e, portanto, não podem ser reproduzidas sem a autorização expressa do autor. Qualquer reprodução não autorizada sujeita o infrator às penas previstas na legislação brasileira.

Nesta planta mostram-se as linhas de proteção contra a explosão e o fogo. Elas não devem ser consideradas como linhas de proteção contra a explosão e o fogo. O infrator responderá pelas penas previstas na legislação brasileira.



CORTE LATERAL



CORTE POSTERIOR

Nome: BONDE SANTA TERESA Data: 13/11/1991 Assinatura: A.B.M. 08-11-91		ABB ARQUITETURA BOMBA Rua: 17/01 Cidade: 13/11/1991		Título: CORTE DO CUBICULO Conteúdo: C.S. FAIXA		Número: WI 4772 Data: 3 FBT 300 037 Formato: 3 Linhas Escala: 21	
--	--	---	--	---	--	---	--

All rights are reserved for this document, which is of
of issuance of a patent and registration of the
Quarta 1998. Reproduction, distribution, or
tion or handling over to the public is prohibited
and is punishable under Civil and Criminal Law.

Nesta Firma mantem o direito de propriedade de
documento e o mesmo. Este não deve ser usado
reprodução escrita, reprodução, distribuição,
dos e, portanto, os pontos de vista aqui
Chil e Criminal.

BR 6.357-0/94

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo

Modelo


Modelo

Modelo


Modelo

Modelo

Modelo



CORTE LATERAL



CORTE POSTERIOR

BONDE SANTA TERESA



ABB

TD/SM

CUBICULO DE MEDICAO
LIGHT CA


WI 4772

Doc Formato 3 Lingua


3 FBT 300 037 22

Os direitos de propriedade intelectual e os direitos de patente são reservados para a ABB. Qualquer reprodução, total ou parcial, sem a autorização escrita da ABB, constitui uma violação das leis e regulamentos aplicáveis e é punível por lei.

ABB e o logotipo ABB são marcas registradas da ABB Ltd. e/ou de suas filiais. Todos os outros nomes de marcas e produtos são propriedade de seus respectivos detentores.



CORTE LATERAL



CORTE POSTERIOR

Rev. 01/95 Rev. 02/95	Rev. 03/95 Rev. 04/95	BONDE SANTA TERESA Proj. de Subst. por	ABB Proj. Resp. TJ/SM	CORTE DO CUBICULO C5/C6	WI 4772 Forma 3	3 FBT 300 03T 23
-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

CORTE LATERAL


CORTE POSTERIOR

All rights are reserved for this document, even in case of issuance of a patent and registration of another in the United States, in particular reproduction or handling over to the third parties is prohibited and actionable under civil and criminal law.

Nossa firma mantém o direito de propriedade deste documento e anexos. Eles não devem ser nem utilizados, copiados, reproduzidos, comunicados ou liberados ou postados em sua disponibilidade. O infrator responderá pelas suas ações civis e criminais.


Emitido: 20/04/2014		BONDE SANTA TERESA				Título: CORTE DO CUBICULO		WI- 4772		=	
Verb.: 07/05/15						Td/sm				+	
Nórm.: 5 A.B.M. 02-98										C7-SERV. AUX.	
A.B.M. 8-1-98		Orig. de		Subst.		Subst. por		Dos		Forma 3 Litros	
										3 FBT 300037	
										24	

PROJETO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O PRÉDIO DO BOMFIM, EM SÃO PAULO, SP. O PROJETO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO RESPONSÁVEL, QUE ASSINA E CARIMBA O PROJETO. O PROJETO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO RESPONSÁVEL, QUE ASSINA E CARIMBA O PROJETO. O PROJETO É DE RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO RESPONSÁVEL, QUE ASSINA E CARIMBA O PROJETO.



MOD. 1 1 1	ENT. A.B.M./10.94 VER. 1 NORMA 1 A. A.B.M. 02.95 APROV.	BONDE STA. TERESA ORIG. DE SUBST.	ABB SUBST. POR	PLANTA DE FUNDAÇÃO 3BT/TF	DOC. 3 FORMATO A3 LINGUA	00.00.16 3FT 3000 37 PL. No 25
------------------	--	---	-------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

NESTA FOLHA MANTEN O DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE
 O PROJETO E ANEXO DELE, E A RESPONSABILIDADE POR
 CADA TÍTULO DESEMPENHADO POR SEUS AUTORES, NOS
 TERMOS DA LEI CIVIL E COMERCIAL.




02.01.01
2A

02.01.01
2A

MOD.	A	A.B.M. 02-95	APROV.	FOLHA A.B.M./10.94	VERIF.	NORMA	BONDE STA. TERESA	ABB	SIST. REP.	IT/IT	DIAGRAMA TRÍFILAR CUB. C1 - SECCIONADOR DE ENTRADA	01.01.02	3FBT 300037	FL. No 30

A vertical scale bar with five segments labeled A, B, C, D, and E from top to bottom. Segment A is the longest, followed by B, C, D, and E is the shortest.

[illegible]



ALIMENTAÇÃO
125Vcc

MÍNIMA TENSÃO

BLOQUEIO ABERTURA
SECCIONADOR DE ENTRADA

ALIMENTAÇÃO
125Vcc


SINALIZAÇÃO DO SECCIONADOR
DESLIGADO LIGADO



NOTA: FICAR MANUTEN O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELA-
LECTUAL E AINDA O DIREITO DE REPRODUÇÃO, Cópia
LAMB A TENSÃO DO PARTIDO A SIA. SIA. SIA.
POIS DE O INFORMATO REPRODUZIR PODEM SE
TORNAR AN LIT. CIPAL. CIPAL.

MOD.	MOD.	CRIT. A.B.M./10.94	VERIF.	BONDE STA. TERESA	ABB	DIAGRAMA FUNCIONAL / SINALIZAÇÃO CUB. C1 - SECCIONADOR DE ENTRADA	DOC. FORMATO A3 L11-94JA	01.04.01 3F BT 3000 37 PL. No 32
	A. A.B.M. 02-95	NORMA	ORIG. DE	SUBST.	SUBST. POR			
	A. A.B.M. 12-94	APROV.						

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84



010401
6C
ALIMENTACAO
SINALIZACAO

BONDE STA. TERESA

ABE

SECTION NO. 1
BT/TF

| | | | |
|------|---------|----|-------------|
| DOC. | FORMATO | A3 | L. 14/01/04 |
|------|---------|----|-------------|

3FBT 300037

PL. No
33

ORIG: DE

SUBST:

SUBST. POR



DECLAMATION & ANCHOR. ELLE WAS NEVER SON MOSSA AUTO-
RIZACAO CONTRA. SON CAPACIDADE REPRESENTATIVA. COM-
UNHAS A TROVADORAS DO PORTUGAL A NUNCA INTERFERIR COM
POSSA DE OPORTUNIDADE ECONOMICA PORQUE AQUELE
COMO EM LIT CIVIL E CRIMINAL.

1904

CUBICULO C1

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QUANT. | FABRICANTE |
|------------------|---|--------|------------|
| B1 | TERMOSTATO REG 20-120°C 30A 220V 60Hz
TIPO LS-20-120 | 01 | TONINI |
| F4/5/6
F11/16 | FUSIVEL DIAZED In=2A 500V 60Hz
TIPO 5SB211 | 09 | SIEMENS |
| F7/8/9 | PARA RAIO OXIDO DE ZINCO CLASSE 2 TIPO ESTACAO
USO INTERNO Un=12kV In DE DESCARGA=10kA TIPO
EXLIM-R012AH012 | 03 | ABB |
| F17/18 | FUSIVEL DIAZED In=6A Un=500V 60Hz
TIPO 5SB231 | 02 | SIEMENS |
| F10 | RELE DE MINHA TENSÃO TEMPORIZADO FAIXA DE
REGULAÇÃO 0,5 A 10 seg. ALIM. AUX. 125Vcc
TIPO UMX-320 | 01 | WARD |
| H1 | SINALIZADOR LENTE VERDE C/ RESISTOR E LAMPADA
20mA-125Vcc TIPO 2B754R125 | 01 | BLINDEX |
| H2 | IDEM H1 - POREM LENTE VERMELHA | 01 | BLINDEX |
| H3/4 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W 220V 60Hz | 02 | COMERCIO |
| K1/2 | RELE AUXILIAR Vn=600V It=10A BOBINA 125Vcc
CONT.AUX. 3NA+1NF + BLOCO ADITIVO 2NA+2NF
TIPO KC31E+CA7-22K | 02 | A.B.B. |
| K3 | RELE AUXILIAR Vn=600V It=10A BOBINA 125Vcc
CONT.AUX. 2NA+2NF
TIPO KC22E | 01 | A.B.B. |
| D1 | SECCIONADOR 30 SEM CARGA In=630A Vn=17,5kV
CORRENTE INTERR. 20kA EM 17,5kV NBI-110kV COM
FACA TERRA A VALE CONT.AUX.3NA-3NF + 2 PASSANTES
+ KIRK + CG3 - TIPO NTL2-17,5kV-630A | 01 | ABB |
| R1/2 | RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 150W 220V 60Hz
TIPO ELETROG | 01 | ELETROG |
| S1/2 | FIM DE CURSO In=15A Vn=250V - TIPO TS-230-11e | 02 | ACE |
| X1 | BORNE TERMINAL 750V 34A WK47U | 40 | SPRECHER |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------------------|------|------------------|--------|
| M.D. | | CITADO A.B.M./10.94 | ABB | SETOR REP. | LISTA DE MATERIAL | | D.I.J.O.01 | F |
| | N.D. | VERIF. | BONDE STA. TERESA | BT/TF | CUB. CI - SECCIONADOR DE ENTRADA | | | |
| | A B.M. 02.95 | NORMA | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | DOC. | FORMATO A3 LINHA | PL. No |
| | A B.M. 12.94 | APROV. | | | | | 3FT 3000.37 | 35 |

NOTA: LÍNEA MARCA 5 DIREITO A. PROPRIETARIO ESTE
RECEBUELE E ANEXO ELLOS Y REVERTE EN BOMBA AUTO-
MÁTICA A TENDENCIA DE PASTOR A SUS REPER-
TOS Y O. SEFARAT RESPONDE POR EL
TODOS AL LE CIVIL E CRISTIAN.

01.01.02
SA


200-SA
10A50

200-SA
1A


200-SA
1A

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|------|--|---------------------|--------|--------------|--------------------------------|-------------|
| MOD. | | MOD. | | CHITIM A.B.M./10.94 | ABB | SECTOR RESP. | DIAGRAMA TRIFILAR | 02.01.01 |
| | | | | VERIF. | BT/TF | | CUB: C2 - DISJUNTOR DE ENTRADA | |
| | B. A.B.M. 02.95 | | | NORMA | | | | |
| | A. A.B.M. 12.94 | | | APROV. | | | | |
| | | | | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | | |
| | | | | | | | 3FBT 3000.37 | FL No
36 |

NOTA: FICAR A CARGA DO PROJETISTA E DO PROJETADO A VERIFICAÇÃO DA
 EXATidão E ADEQUAÇÃO DAS DIMENSÕES E DAS NOTAS DE PROJETO. O
 PROJETO DEVE SER EXECUTADO DE ACORDO COM O PROJETO DE REFERÊNCIA
 E COM O PROJETO DE REFERÊNCIA. O PROJETO DE REFERÊNCIA É O PROJETO
 DE REFERÊNCIA. O PROJETO DE REFERÊNCIA É O PROJETO DE REFERÊNCIA.



| | | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------|---|----------|-------------------|
| NOT
A. A.B.M. 02-95 | PROJ
A.B.M. 10-94
VERIF
NORHA
APROV | BONDE STA. TERESA
ORIG. DE
SUBST. | ABB
SUBST. POR | DIAGRAMA TRIFILAR
CUB. C2 - DISJUNTOR DE ENTRADA | 02.01.02 | 3FBT 300037
37 |
|------------------------|---|---|-------------------|---|----------|-------------------|




| | | | | | | | | | |
|------|--|--|---------|--------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------|----------------|
| MOD. | | | | ENTRADA B.M./10-94 | | ABB | SECTOR REC. | PROTECCION | 02.03.01 |
| | | | VERIF. | | BONDE STA. TERESA | | BT/TF | CUB. C2 - DISJUNTOR DE ENTRADA | |
| | | | NORMA | | | | | | P.L. No |
| | | | APPROV. | | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | DOC. FORMATO A3 LINGUA | 3FBT 300037 38 |

ALIMENTAÇÃO
125Vcc

LIGA DISJUNTOR
LOCAL REMOTO

DESLIGA DISJUNTOR
LOCAL REMOTO SOBRECORRENTE

BLOQUEIO
SECCIONADOR
ENTRADA



| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 5 | 7 |
| S1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| LOCAL | | X | | X |
| O | | | | |
| PRONTO | X | | X | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|----|----|
| | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| S2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DESLIGA | X | | X | | | X |
| PRONTO PARA DESLIGAR | X | | | | | X |
| PRONTO PARA LIGAR | | X | | | X | |
| LIGA | | X | | X | | X |


NOTA: PARA MANTER O DISJUNTOR EM POSIÇÃO ABERTA, É NECESSÁRIO QUE O SELETOR DE POSIÇÃO SEJA MANUTIDO NA POSIÇÃO ABERTA. SE O SELETOR FOR MANUTIDO NA POSIÇÃO FECHADA, O DISJUNTOR FECHARÁ AUTOMATICAMENTE. O SELETOR DEVE SER MANUTIDO NA POSIÇÃO ABERTA POR UM TEMPO DE 10 SEGUNDOS, DEPOIS DO FECHAMENTO, PARA EVITAR O REBOTE DO DISJUNTOR.

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|------------|-------|---|-------------------|
| MOD. | PROJ. | REVIS. | APROV. | FECHADO A.B.M. 10.94 | BONDE STA. TERESA | ABB | BT/TT | DIAGRAMA FUNCIONAL
CUB C2 - DISJUNTOR DE ENTRADA | 02.04.01 |
| | | | | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | | DOC. | FORMATO A3 LINGUA |
| | | | | 3F BT 3000.37 | | | | | 39 |

DESLIGADO

SINALIZAÇÃO DO DISJUNTOR
LIGADO

POSICAO DE TESTE



DESA FIMA MANEIR O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELA
QUANTO E AQUELES QUE SE ENCONTRAM REPRESENTADOS COMO
AQUELES A TROCAR DO POSTO A SANAR
TOMAR A POSICAO E FIMOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|--|----------|--|--------|--|------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|--------------|--|----|--|
| A. A. M. 02.75 | | APROV. | | ORIG. DE | | SUBST. | | SUBST. POR | | SIGNALIZACAO | | CUB. C2 - DISJUNTOR DE ENTRADA | | 3F BT 300037 | | 40 | |
| A. A. M. 02.75 | | APROV. | | ORIG. DE | | SUBST. | | SUBST. POR | | SIGNALIZACAO | | CUB. C2 - DISJUNTOR DE ENTRADA | | 3F BT 300037 | | 40 | |

C2 $\perp^E$ X1.1 C2 $\perp^E$ X1.3



ALIMENTACAO
RELE DE PROTECAO

ALIMENTACAO
SINALIZACAO



AQUECIMENTO

1. 101, 201, 301



R1
150W

R_2
150W

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------|------------------|--------|------------|---|------|-----------|-------------|------------|
| MOD | | ENTRADA A.B.M. 10.94 | BONDE STA TERESA | ABB | SERVO ESP. | DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO AUX.
CUB. C2 - DISJUNTOR DE ENTRADA | | 02.06.01 | | |
| MOD | | VENIO
NORHA | | | BT/TF | | | | | |
| | A 10.08.75 | APROV. | ORG. DE | SUBST. | SUBST. POR | | DOC. | FOMATO AS | 3FTB 300037 | L No
41 |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| MDD. | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|

| | | | |
|-----|---|--------------|--------------|
| MOI | | EMITTO | A.B.M. 10/94 |
| | | VERIF. | |
| | b | A.B.M. 02/95 | NORMA |
| | A | A.B.M. 12/94 | APROV. |


| | |
|-------------------|--------|
| BONDE STA. TERESA | |
| ORIG. DE | SUBST. |

SUBST. POR

BT/TF


DIAGRAMA DE BORNES
CUB. C2 - DISJUNTOR DE ENTRADA

| | | | |
|------|------------|----------|-------|
| | | 02.09.01 | |
| DOC. | FORMATO A3 | 3581 | PL No |




NOTA: PARA MANUTENÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE, É NECESSÁRIO REGISTRAR A RESERVA DE MINERAÇÃO, A RESERVA DE EXPLORAÇÃO, A RESERVA DE EXPLORAÇÃO DE CARBÃO E A RESERVA DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, A RESERVA DE EXPLORAÇÃO DE GÁS E A RESERVA DE EXPLORAÇÃO DE ÁGUA.

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------|-------------|--|
| NOTA | NOME | ENTRADA | A.B.M./1094 | BONDE STA. TERESA | ABB | BT/TF | DIAGRAMA TRIFILAR
CUB. C3 - FAIXA | 03.01.01 | |
| | | VERIFIC. | | | | | | | |
| | | NORMA | | | | | | | |
| | | APROV. | | | | | | | |
| A.B.M. 02-95 | | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | DOC. FORMATO A3 LINHA | | 3F BT 300037 | PL No
44 | |




NOTA: FICAR MANTER O DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE O PROJETO E O DISEÑO, SEMPRE DEPENDENDO DO CADERNÃO DE ESPECIFICAÇÕES DA OBRA, A SUA REVISÃO E A SUA VALIDADE, SEMPRE DEPENDENDO DO CADERNÃO DE ESPECIFICAÇÕES DA OBRA.




| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-----|---|--------------------------|-------------|
| MOD. | A.1.01.01.01 | AUTOR A.B.M./10.94 | VERIF. NORMA | BONDE STA. TERESA | ABB | DIAGRAMA TRIFILAR
CUB.C5 - ALIM. RETIFICADOR N°1 | BDC. FORMATO A3 INQUILTA | 3FBT 300037 |
| | | | | | | | | 47 |


MEIDOR DE CORRENTE



[illegible]

RELE DE SUBRECURRENTE - 50/51 + 50/51N


[illegible]

ABERLEA
EMERGENCIA

[illegible]

ДОБРЕ ТЕМПЕРАТУРА
РЕТИФИКАЦИИ № 1


ABERTURA DE EMERGENCIA DOS DISJUNTORES (PAINEL C.C.)



OS CONTATOS DO RELE DE BLOQUEIO KI
ESTÃO REPRESENTADOS COM O RELE NA
POSICAO ARMADO

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--|------------|--|--------------------|--|
| 19 | | 20 | | 05.04.02 | | PL. No | |
| EMISSO A.B.M. 10/94 | | VERIF | | ABB | | BT/TF | |
| BONDE STA. TERESA | | SUBST. | | SUBST. POR | | DIAGRAMA FUNCIONAL | |
| CUB.C5 - ALIM. RETIFICADOR N°1 | | DOC. | | FORMATO A3 | | INGLUS | |
| 3FBT 300037 | | 52 | | | | | |


POSIÇÃO DE TESTE



MOSSA FICHA MANTEM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E, ANDES, ELE NÃO DEVE SER NISSA AUTOWIRACAO TORCIDA. SER COPIADA, REPRODUZIDA, COMUM CARDE A TORCIDA DO MORTO A SUA BETA, SEU PENAL DE O INFRATOR RESPONDER PELA NOVA LEI CIVIL E CRIMINAL, TORCIDA NA LIT CIVIL E CRIMINAL.


| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|--------------|-----|--------------|-------------|--------------------------------|------------|----------|---------|----|
| MOD. | MOD. | ENTRADA | A.B.M. 1094 | ABB | RETOR. ACIP. | SINALIZAÇÃO | | | 05.05.01 | | |
| | | VERIF. | | | BT/TF | | CUB.C5 - ALIM. RETIFICADOR N°1 | | | | |
| | | NORMA | | | | | | | | | |
| | | APROV. | A.B.M. 02.95 | | ORIG. DE | | SUBST. | SUBST. POR | DOC. | FORMATO | A3 |

MODA FIMA, MANEJA O DIREITO DE PROPRIEDADE BENTE
 RECONHECIMENTO E APROVAÇÃO, ELET ELET ELET ELET ELET ELET
 CADA A TENDENCIA DO PISTON, A SAN BENT
 PENA E O BENTON, RESPOSTA FELIZ
 TERMO DE LI: CIVIL, E CENAL




| | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------------|----------|--------|--------------------------------|-------------|
| MOD. | | PRIMEIRO A.B.M./10.94 | ABB | BT/TF | ALARME | 05.05.03 |
| | | VERIE | | | CUB.C5 - ALIM. RETIFICADOR N°1 | |
| | 6. 1.8.94 | NORMA | | | | |
| | 1. A.B.M. 12.94 | APROV. | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | 3FBT 300037 |
| | | | | | | 7L No 55 |

✱X1.1 C5 ✱X1.3





12011-75



| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|--------------|---------------------|-------------------|--------|-------------|---|--|----------|-------|----|
| AUT. | | NOR. | | CRIADO A.B.M./10.94 | BONDE STA. TERESA | ABB | SECTOR NOR. | DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO AUX.
CUB.C5 - ALIM. RETIFICADOR N°1 | | 05.06.D1 | PL No | 56 |
| | | | | VERIF. | | | | | | | | |
| | | | A.A.M. 02.96 | | | | | | | | | |
| | | | A.A.M. 12.94 | APROV. | DRIG. DE | SUBST. | SUBST. PDR | | | | | |

NOSSA PRIMA MANEIRA DE MANEJO DE PROPRIEDADE DESTA
DOCUMENTO E AQUILO QUE LHEI NAO REVER EN NISSA AUTO-
RIZACAO EXTERNA, SEM QUAIS RESERVOES, COALIM
CARER A TERCIA DO POSTO A SUA REPR
POUA DE O INFORMAT RESPOSTER POLIS
TOMAR NA LIT CIVIL E CRIMINAL



TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DE 2,5 MM EXCETO OS INDICADOS

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|----------|---------------|-------------------|------|--------------|-------|--------------------------------|-------------------|----------|--------|
| MOD. | | MOD. | ENTRADA | A.B.M. 210.94 | BONDE STA. TERESA | ABB | SECTOR PROJ. | BT/TF | CUB.C6 - ALIM. RETIFICADOR N°2 | DIAGRAMA TRIFILAR | 06.01.02 | PL. No |
| | | | VERIFIC. | | | | | | | | | |
| | | | NORMA | | | | | | | | | |
| | | | APROV. | | | | | | | | | |
| | | A 18.01.02.95 | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR. | DOC. | FORMATO | A3 | 14x11A | 3FBT 300037 | 60 | |

VLINDER DE CORRENTE

[illegible]

A



C

D

E

| | |
|--|---|
| | F |
|--|---|

11

ALIMENTAÇÃO
125Vcc

LIGA DISJUNTOR
LOCAL REMOTO

DESLIGA DISJUNTOR
LOCAL REMOTO


RELE DE
BLOQUEIO

MINIMA
TENSÃO

BLOQUEIO
SECCIONADOR

ABERTURA
EMERGENCIA

ABERTURA
EMERGENCIA




| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 5 | 7 |
| S1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| LOCAL | | X | | X |
| O | | | | |
| REMOTO | X | | X | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|----|----|
| | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| S2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DESLIGA | X | | X | | | X |
| PRONTO PARA DESLIGAR | X | | | | X | |
| PRONTO PARA LIGAR | | X | | | X | |
| LIGA | | | X | | X | X |

NOTA: FICAR MANEJADO E MANEJADO DE PROPRIETARIO NESTE
SISTEMA. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS.
SISTEMA. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS.
SISTEMA. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS.
SISTEMA. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS. ELER E ANOIS.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|--------------|----------|--|----------|--|--------|--|------------|--|--|----------|--------------|
| MOD. | 100 | ENTRADA | A.B.M. 10.94 | VERIFIC. | | ORIG. DE | | SUBST. | | SUBST. POR | | DIAGRAMA FUNCIONAL
CUB.C6 - ALIM. RETIFICADOR N°2 | 06.04.01 | FL. N°
63 |
| DATA | 10.02.96 | NORMA | | APROV. | | | | | | | | 3FT 300037 | | |


308 RGTTEMPERATURA
REFRICADOR Nº 1



OS CONTATOS DO RELE DE BLOQUEIO K1
ESTÃO REPRESENTADOS COM O RELE NA
POSICÃO ARMADO


[illegible]

DESLIGADO SINALIZAÇÃO DO DISJUNTOR
LIGADO INSERIDO POSIÇÃO DE TESTE




NOTA: FICAR A CARGA DO MANEJO E MANUTENÇÃO DO DISJUNTOR. NESTE
SISTEMA, O DISJUNTOR É MANEJADO E MANUTENIDO POR UM EQUIPAMENTO
EXTERNO, O QUE PERMITE A MANUTENÇÃO DO DISJUNTOR SEM A
NECESSIDADE DE INTERFERIR NO DISJUNTOR EM SI MESMO. A
CARGA DO MANEJO E MANUTENÇÃO DO DISJUNTOR É DE
RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO.

| | | | | | |
|------|------------|----------------------|----------|--------------------------------|-------------|
| MOD. | | ENTRADA A.B.M./10.94 | ABB | SINALIZAÇÃO | 06.05.01 |
| | | VERIF. | BT/TF | CUB.C6 - ALIM. RETIFICADOR N°2 | |
| | | NORMA | | | |
| 4 | ABM: 02.76 | APROV. | ORIG. DE | SUBST. POR | 3FBT 300037 |
| | | | | | FL. No 65 |

[illegible]


ALIMENTAÇÃO
125Vcc



ALIMENTAÇÃO
220V-60Hz

ADJUNTO



ILUMINAÇÃO



NOTA: FICAR MANTENDO O DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE
O PROJETO E ANEXOS. ELES SÃO DEVOLVIDOS ÀS
CARTAS DE APROVAÇÃO DO PROJETO À SUA
PENA DE O DESEMPENHO RESPOSTA PELA
TOMADA DE LÍQUIDAÇÃO E CANCELAMENTO.

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------|---|----------|-------------------|
| MOD.
100 | FIMITE A.B.M./10.94
VPRIF
0.10.01.02.94
A.B.M. 12.94 | BONDE STA. TERESA | ABB
BT/TF | DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO AUX.
CUB.C6 - ALIM. RETIFICADOR N°2 | 06.06.01 | 3FBT 300037
68 |
|-------------|---|-------------------|--------------|---|----------|-------------------|

NUNCA FIRMAR, NUNCA O DIREITO DE PROPRIEDADE, NUNCA
 RECAPITULO E NUNCA, CLES AND REVER SCH RESS, AUTI-
 CAÇÃO DE PROTEÇÃO DO PROTOCOLO E SUA REVER
 FOMAS E A PROTEÇÃO DO PROTOCOLO E SUA REVER
 FOMAS E A PROTEÇÃO DO PROTOCOLO E SUA REVER



TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DE 25 mm² E VEREJO INDICADOS

| | | | | |
|--|--|--------------|---|--------------------------------------|
| DATA: 02.05.94
VERIF: A.A.M. 12.94
APROV: A.A.M. 12.94 | PROJ: A.A.M. 10.94
BOMBE STA. TERESA
ORIG. DE: SUBST. POR: | ABB
IT/IT | DIAGRAMA DE BORNES
CUB. C6 - ALIM. RETIFICADOR N°2 | 06.09.01
3FBT 300037
FL. No 69 |
|--|--|--------------|---|--------------------------------------|

CUBICULO C6


| CODIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QUANT. | FABRICANTE |
|------------------|---|--------|------------|
| A1 | ANUNCIADOR ELETRONICO DE ALARME FORMACAO 2Vx4H COM 12 PONTOS FUNCAO ISA-2C + GRUPO CENTRAL ALIMENTACAO 24Vcc TIPO ME3010-LED (DB202) | 01 | H.MAUVELL |
| B1 | TERMOSTATO REG 20-120°C 30A 220V 60Hz TIPO LS-20-120 | 01 | TONINI |
| F1 | RELE DE SOBRECORRENTE 3Φ+NEUTRO FUNCAO 50/51-50/51N In=5A ALIM.AUX. 125Vcc TIPO SPAJ-140C | 01 | ABB |
| F2/3/4
F5/6/7 | FUSIVEL DIAZED In=2A 500V 60Hz TIPO 5S8211 | 06 | SIEMENS |
| F10/11
F12/13 | FUSIVEL DIAZED In=6A 500V 60Hz TIPO 5S8291 | 04 | SIEMENS |
| H1 | SINALIZADOR LENTE VERDE C/ RESISTOR E LAMPADA 20mA-185V TIPO 2B754R125 | 01 | BLINDEX |
| H2/3 | IDEM H1 - POREM LENTE VERMELHA | 02 | BLINDEX |
| H4 | IDEM H1 - POREM LENTE AMARELA | 01 | BLINDEX |
| H5/6 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W 220V 60Hz | 02 | COMERCIO |
| K1 | RELE DE BLOQUEIO FUNCAO 86 Vn=660V In=20A BOB. 125Vcc CONT.AUX. 4NA-4NF + CHAVE YALE TIPO RDBA-42+2113 | 01 | SEMITRANS |
| P1 | WATTMETRO 3Φ DESEQ. 3 FIOS LIG. A 2TC 75-5A 2TP 13.800/115 60Hz ESCALA 0-15kW ESQUEMA ED-110 TIPO 96A | 01 | ENGRO |
| P2 | VARIMETRO 3Φ DESEQ. 3 FIOS LIG. A 2TC 75-5A 2TP 13.800/115 60Hz ESCALA 0-15kVAR ESQUEMA ED-208 TIPO 96A | 01 | ENGRO |
| P3 | AMPERIMETRO FERRO MOVEL 96x96mm 90° CLASSE 1,5% ESCALA 0-75A TIPO 96A | 01 | ENGRO |
| Q1 | DISJUNTOR 3Φ DE VOLUME REDUZIDO DE OLEO EXEC. EXTRAIVEL Vn=17,5kV In=630A NBI-110kV 500MVA EM 13,2kV COMANDO MOTOR+BA+BF EM 125Vcc CONT. AUXILIAR 5NA+5NF + CONTADOR DE OPERACAO + CONTATO P/ INDICACAO DE POSICAO TIPO RM-17-50-630A | 01 | ABB |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QUANT | FABRICANTE |
|--------|---|-------|------------|
| R1/2 | RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 150W 220V 60Hz
TIPO ELETROG | 01 | ELETROG |
| S1 | CHAVE COMUTADORA 16A 660V 3 POSICOES 2 POLOS
GRAVACAO LOCAL-0-REMOTO
TIPO U2/E | 01 | SEMITRANS |
| S2 | CHAVE DE CONTROLE DE DISJUNTOR 16A 660V
4 POSICOES ACESSORIO Z11
TIPO CC4 | 01 | SEMITRANS |
| S3 | CHAVE COMUTADORA AMPEROMETRICA 16A 660V
TIPO AU31/16E | 01 | SEMITRANS |
| S4/5 | FIM DE CURSO In=15A Vn=250V - TIPO TS-230-11e | 02 | ACE |
| T1/2/3 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE DUPLO SECUNDARIO
Vn=15kV 60Hz EM EPOXI RELACAO 150/75-5-5A
CLASE MEDICAO 0,6C25 PROTECAO 10A50 Ith=15kA
NBI=110kV F. TERM. 1,2xIn USO INTERNO
TIPO BDE-2600 | 03 | ISOLET |
| X1 | BORNE TERMINAL 750V 34A TIPO WK4/U | 90 | SPRECHER |
| X6 | BLOCO DE AFERICAO COM CONTATOS SECCIONAVEIS
PARA CIRCUITO DE CORRENTE ESTILO 498A014G01
TIPO FT-1 | 01 | ABB-APREL |
| X7 | BLOCO DE AFERICAO COM CONTATOS SECCIONAVEIS
P/ CIRC. DE CORRENTE E TENSAO ESTILO 129A514G01
TIPO FT-1 | 01 | ABB-APREL |
| W1 | BARRA AUXILIAR 20 PONTOS 660V 16A TIPO G20 | 01 | SATURNO |

MOSSA FICHA MANTEN O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTA
DECLARAÇÃO E ANEXOS. ELAS NAO SE VEM SEM MOSSA AUTO-
RIZACAO ESCRITA, SEM CANCELAMENTO, RECONHECIMENTO
CASUAL A TERCEROS OU POSTOS A SUA RETEN-
CAO DE O INFORMATIVO RESPOSTAS PELOS
TOMOS DA LEI CIVIL E COMERCIAL.

[illegible]


C/ Problem



REGRAS E ANEXOS ELES SÃO DEVOLVIDOS AO AUTOR. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRORES DE CÁLCULO, OMISSÃO DE INFORMAÇÕES OU QUALQUER OUTRO TIPO DE FALHA. A RESPONSABILIDADE É DO PROJETISTA. A ABB NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERRORES DE CÁLCULO, OMISSÃO DE INFORMAÇÕES OU QUALQUER OUTRO TIPO DE FALHA. A RESPONSABILIDADE É DO PROJETISTA.

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|------|--------------|------------|------------|-------|---|--------------|--|
| PROJ. | AUT. | VERIF. | APR. | A.B.M. 10.94 | ABB | SIST. REC. | BT/TF | DIAGRAMA TRIFILAR
CUB.C7 - SERVIÇOS AUXILIARES | 07.01.01 | |
| | | | | | | | | | 3FBT 3000.37 | |
| | | | | | | | | | 71 | |
| | | | | | | | | | | |
| ORIG. DE | | | | | SUBST. PDR | | | | | |

INDICADOR DE TENSÃO




NESSA FOLHA MANUTENHA O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PROJETO. NÃO É PERMITIDA A REPRODUÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, POR QUALQUER MEIO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. A REPRODUÇÃO NÃO É PERMITIDA SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. A REPRODUÇÃO NÃO É PERMITIDA SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------|------------|------------------------------|---------------|
| MOD. | | ENTRADA | A.B.M./10.94 | ABB | SECTOR | MEP | | 07.02.01 |
| | | VERIFICAR | | BT/TF | | | | |
| | | NORMA | | | | | | |
| 4 | A.B.M. 02-11 | APROV. | | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | | |
| BONDE STA. TERESA | | | | | | | CUB.C7 - SERVIÇOS AUXILIARES | 3F BT 3000.37 |
| | | | | | | | DOC. | FORMATO A3 |
| | | | | | | | | 72 |

ALIMENTAÇÃO
125Vcc


SINALIZAÇÃO DO SECCIONADOR
DESLIGADO LIGADO



ALIMENTAÇÃO
220V-60Hz

AQUECIMENTO

ILUMINAÇÃO




ESTA FOLHA, JUNTAS E DIREITO DE PROPRIEDADE, ESTE
DOCUMENTO E ANEXO, ELES NÃO DEVEM SER REPRODUZIDOS
SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. A SUA REPRODUÇÃO
SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR, É CONSIDERADA
TAMÉM DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------------|-------------------|--------|------------|---|--------------|-----------|
| M.O.D. | | | CHUVA A.B.M./10.94 | BONDE STA. TERESA | ABB | BT/TF | SINALIZAÇÃO / ILUM. E AQUECIMENTO
CUB.C7 - SERVIÇOS AUXILIARES | | 07.05.01 |
| | | A. 40M. 02.95 | APROV. | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | | 3F BT 300037 | PL. No 73 |

REDAÇÃO E MODELO ELABORADOS POR: J. A. M. S. JUNIOR
 CARGO: ENGENHEIRO DE PROJETOS
 FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO
 TÍTULO: ENGENHEIRO DE PROJETOS

TODOS OS CABOS DEVERÃO SER DE 25 mm² EXCETO OS INDICADOS



| | | | | | | | | | |
|------|----|------|----------------------|-------------------|-----|-------|---|----------|--------------|
| MOD. | Nº | DATA | EMITIDO A.B.M. 10.94 | BONDE STA. TERESA | ABB | BT/TF | DIAGRAMA DE BORNES
CUB. C7 - SERVIÇOS AUXILIARES | 07.09.01 | PL. No
74 |
| | | | VERIF. | | | | | | |
| | | | APROV. | | | | | | |
| | | | ORIG. DE | | | | | | |

CUBICULO C7

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QUANT. | FABRICANTE |
|-----------|---|--------|------------|
| B1 | TERMOSTATO REQ. 20-120°C 30A 220V 60Hz.
TIPO LS-20-120 | 01 | TONINI |
| F1/2/3 | FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE Vn=15kV In=6A
USO INTERNO TAMANHO 325mm TIPO IN-LEVE | 03 | GARDY |
| F4/5/6 | FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE Vn=15kV In=2A
USO INTERNO TAMANHO 325mm TIPO IN-LEVE | 03 | GARDY |
| F7/8/9/10 | FUSIVEL DIAZED In=2A 500V 60Hz.
TIPO 5SB211 | 04 | SIEMENS |
| F11/12 | FUSIVEL DIAZED In=4A 500V 60Hz
TIPO 5SB221 | 02 | SIEMENS |
| H1 | SINALIZADOR LENTE VERDE C/ RESISTOR E LAMPADA
20mA-125V TIPO 2B754R125 | 01 | BLINDEX |
| H2 | IDEM H1 - PORÉM LENTE VERMELHA | 01 | BLINDEX |
| H3/4 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W 220V 60Hz | 02 | COMERCIO |
| P1 | VOLTIMETRO FERRO-MOVEL 96x96 90° CLASSE 1,5%
ESCALA 0-15kV LIGADO A TP 13.800/115V
TIPO 96A | 01 | ENGRD |
| Q1 | SECCIONADOR 3# SEM CARGA In=400A Vn=17,5kV
CORRENTE INTERR. 20kA EM 17,5kV NBI-110kV COM
CONTATOS AUX. 3NA-3NF + 2 PASSANTES COMANDO
CQ3 - TIPO NTL2-17,5kV-400A | 01 | ABB |
| Q2/3 | SECCIONADOR C/ FUSIVEL 3# Un=600V In=125A
FUSIVEL NH-100A TAMANHO 00
TIPO 3NP40 | 02 | SIEMENS |
| R1/2 | RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 150W 220V 60Hz
TIPO ELETROG | 01 | ELETROG |
| S1 | CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRICA 15A 660V
TIPO U3/16E | 01 | SEMITRANS |
| S2/3 | FIM DE CURSO In=15A Vn=250V - TIPO TS-230-11e | 02 | ACE |
| T1 | TRANSFORMADOR 3# A SECO POTENCIA 45kVA
RELACAO PRIM. 13.800V + 2x2,5% SECUND. 220/127V
60Hz C/ TAP'S PRIMARIO CONFORME NORMA LIGACAO
PRIMARIO TRIANGULO SECUNDARIO ESTRELA INSTAL.
ABRIGADA | 01 | ZILMER |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QUANT. | FABRICANTE |
|--------|---|--------|------------|
| T2/3 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL Vn=15kV 60Hz EM
EPOXI RELACAO 13.800/115V CLASSE 0,6P75 POT.
TERMICA 500VA TENSÃO ISOL. 34kV (1min.) NBI-95kV
TIPO BDE-FF12 | 02 | ISOLET |
| X1 | BORNE TERMINAL 750V 34A TIPO VK4/U | 30 | SPRECHER |
| X6 | BLOCO DE AFERICAO COM CONTATOS SECCIONAVEIS
PARA CIRCUITO DE TENSÃO ESTILO 498A22G01
TIPO FT-1 | 01 | ABB-APREL |

NOTA: FICAR MANTENDO O DIREITO DE PROPRIEDADE. ESTE
DOCUMENTO É UM SEU DOCUMENTO. NÃO É PERMITIDO
CÓPIA E TRÁFEGO DE OUTROS A SUA SEM
SEM A AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO
FONTE, DA LUI COVEL, E OUTROS.

| | | | | | | | |
|------|---------------------|-----|-------|---|----------|--------------|--------------|
| MOD. | CHITTO A.B.M./10.94 | ABB | BT/TF | LISTA DE MATERIAL
CUB.C7 - SERVIÇOS AUXILIARES | 07.10.01 | 3FBT 3000.37 | PL. No
75 |
| MOD. | B. A.B.M. 02.95 | ABB | BT/TF | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | |
| MOD. | A.A.M. 12.94 | ABB | BT/TF | ORIG. DE | SUBST. | SUBST. POR | |