



01 PLANTA BAIXA COBERTURA
ESC.: 1/75



03 ESQ. DOS QUADROS
S/ ESC.





02 PLANTA VERTICAL

- NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE HOUVER INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - O CAIMENTO DOS BANCOS DE DUTOS ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM SERÁ DE 0,3% (0 MIN).
- 3 - A CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM PODERÁ SER EM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO.
- 4 - NA CONSTRUÇÃO DOS ENVELOPES A LINHA DE CENTRO DESTES ESTARÁ ALINHADA COM A LINHA DE CENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM.
- 5 - TODO NEÚTRO DEVERÁ SER EM CABO NU E INTERLIGADO DIRETAMENTE NA MALHA DE TERRA.
- 6 - A RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR DE 10 OHMS.
- 7 - JUNTO AO DISJUNTOR DEVERÁ SER FIXADO MANUAL DE OPERAÇÃO DO MESMO, BEM COMO INSTRUÇÃO DE MANOBRA DA CABINE DE MEDIÇÃO.
- 8 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO DESTINADAS A CONDUÇÃO DE CORRENTE SERÃO ATERRADAS.
- 9 - CONDUTORES NÃO IDENTIFICADOS CONSIDERAR BIPOLAR MÍNIMA DE #2,5mm² 750V 70°C ANTICHAMA.
- 10 - ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA, ADOTAR TIPO DE Ø3/4".
- 11 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERÃO DO TIPO FLEXÍVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA CLASSE DE PROTEÇÃO 750V, 70°C.
- 12 - DEVERÁ SER REALIZADA A IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO COM ANILHAS PLÁSTICAS.

LEGENDA:



PLANTA DE SITUAÇÃO

04	06/02/2021	ATUALIZAÇÃO LAYOUT - ARGUITETÔNICO, MODIFICAÇÕES DE PORTAS, ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	
03	29/01/2021	ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE FORÇA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, CONFORME PROJETO RETROFIT CLIMATIZAÇÃO	
02	11/12/2020	ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE FORÇA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, CONFORME PROJETO RETROFIT CLIMATIZAÇÃO.	
01	28/11/2020	ATUALIZAÇÃO LAYOUT ARQUITETÔNICO	
Rev.: 00	AGOSTO/2020	EMISSION INICIAL	
	Data	Descrição	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL – SEPOL DATA: 21/08/2020

INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO – IML

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO BICALHAO	MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
-------------------------------------	------------------------------

NATUREZA DA OBRA: REFORMA PROJETO: INST. 2801 ELE

TÍTULO DA PRANCHA:	ESCALA:	PRANCHA Nº:
PLANT. BAIXAS - INST. B. ELÉTRICA - ALIMENTADORES DOS	1/75	14 / 1

QUADROS		COBERTURA & VERTICAL	
AREA DO TERRENO:	CONSTRUIDA:	A CONSTRUIR:	TOTAL:

AUTOR DO PROJETO:	DESENHISTA:	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO:
DEINS	FRAUCHES/EDVAN/AZEVEDO	MARLLON NOGUEIRA	

SEINFRA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

