



TRATAMENTO DE FISSURA
EM PAREDE DE PEDRA


S/ ESC




1 – RETIRAR O REVESTIMENTO EM LARGURA NECESSÁRIA À SUBSTITUIÇÃO DAS PEDRAS (NO MÁXIMO 2 PEDRAS PARA CADA LADO).




2 – RETIRAR AS PEDRAS DA PRUMADA EXTERNA AFETADOS PELA FISSURA, NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 60 A 80cm E A MEIA ALTURA DA FISSURA.




3 – RESTITUIR AS PEDRAS RETIRADAS COM NOVAS PEDRAS. O ASSENTAMENTO DEVERÁ SER FEITO COM ARGAMASSA DE AREIA E CAL (1:3).



4 – REINICIAR A RETIRADA DE PEDRAS AFETADAS DA PRUMADA EXTERNA, PARA AMBOS LADOS DA RETIRADA ANTERIOR E NAS MESMAS DIMENSÕES INDICADAS EM (2).




5 – RECOMPOR NOVAMENTE E REINICIAR EM ETAPAS SUCESSIVAS CONFORME INDICADO EM (4) ATÉ A TOTAL EXTENSÃO DA FISSURA.



6 – RECOMPOR O REVESTIMENTO.

PLANTA CHAVE


S/ ESC



NOTAS:

- 1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 – CONCRETO ESTRUTURAL: Fck≥30MPa;
- 3 – AÇO: CA-50;
- 4 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 3,0 cm.
- 5 – POR SE TRATAR DE OBRA DE RESTAURAÇÃO, VERIFICAR NO LOCAL DA OBRA AS CONDIÇÕES GERAIS, AS CONEXÕES COM ESTRUTURAS EXISTENTES E, TAMBÉM, CHECAR AS DIMENSÕES ANTES DO INÍCIO DA FABRICAÇÃO;

LEGENDA:



02	INCLUSÃO DE NOTAS	30/06/2020	
01	INCLUSÃO DA PLANTA CHAVE	18/02/2020	
00	EMIÇÃO INICIAL	27/08/2019	
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
HISTÓRICO DE REVISÕES			
<div>Archi 5arquitectos associados</div> <div>CERNEENGENHARIA E PROJETOS</div> <div>EMOPEMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div>			
OBRA: FAZENDA COLUBANDÊ			
ENDEREÇO DA OBRA: RUA EXPEDICIONÁRIO ARI RAUEN, S/N – COLUBANDÊ, SÃO GONÇALO – RJ, 24744-150. RODOVIA BR 101.			
ESPECIALIDADE / ÁREA TÉCNICA: PROJETO DE RESTAURAÇÃO/ESTRUTURA		FASE DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO	
NOME E CONTEÚDO DA PRANCHA: METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DAS FISSURAS EM PAREDES DE PEDRA			DESENHO: RICARDO
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Roberto de Almeida Nogueira (CAU: A9775-6) e Geraldo Filizola (CAU: 21-047-0)			PRANCHA Nº: 04/08
ARQUIVO: 04-FZC-PE-EST-04-R02		ESCALA: INDICADA	DATA: SETEMBRO/2018