



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº ____/____/____

Início ____/____/____ Fls. ____

Rubrica: _____

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras e Habitação
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

VOLTA DE COMUNICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA CO Nº 001/2018 PROCESSO Nº E-17/002/000.154/2018 LICITAÇÃO ADIADA SINE DIE

RESPOSTAS DA DIRETORIA DE OBRAS (DOB)

Voto do Relator Item II: Pelo conhecimento do Edital de Concorrência Pública CO nº 001/2018 (processo administrativo nº E-17/002/000.154/2018), encaminhado pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), encerrando-se a atuação desta Corte no que diz respeito à análise prévia do Edital, devendo ser dado prosseguimento à licitação sem a necessidade de envio de novos documentos a este Tribunal, desde que o atual Diretor-Presidente da EMOP faça cumprir as seguintes DETERMINAÇÕES previamente à realização do certame:

Item 1 – Compatibilize a previsão de execução de subestação simplificada com transformador trifásico, na medida em que a sua indicação consta dos desenhos do projeto básico, porém está ausente no Memorial Descritivo;

Resposta: A indicação da execução da subestação encontra-se no memorial descritivo da obra na **página 05**, como pode ser verificado no anexo.