02 PLANTA BAIXA 2º PAV
ESC.: 1/75

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE HOUVER INDICAÇÃO CONTRARIA.
2 – A DRENAGEM DAS CAIXAS DEVERÁ SER INTERLIGADA C/ A DRENAGEM PLUVIAL.
3 – O CAIMENTO DOS BANCOS DE DUTOS ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM SERÁ DE 0,3%(NO MÍN).
4 – A CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM PODERÁ SER EM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO.
5 – NA CONSTRUÇÃO DOS ENVELOPES A LINHA DE CENTRO DESTES ESTARÁ ALINHADA COM A LINHA DE CENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM.
6 – NAS TRAVESSIAS DE RUAS A PROFUNDIDADE MÍNIMA DO TOPO DO ENVELOPE DEVERÁ SER DE 600mm.
7 – A SUBESTAÇÃO BLINDADA SERÁ DO TIPO CONVENCIONAL, PADRONIZADA POR FABRICANTE HOMOLOGADO PELA LIGHT, REF. PRECISA OU SIMILAR.
8 – TODO NEUTRO DEVERÁ SER EM CABO NU E INTERLIGADO DIRETAMENTE NA MALHA DE TERRA.
8 – A RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR DE 10 OHMS.
9 – JUNTO AO DISJUNTOR DEVERÁ SER FIXADO MANUAL DE OPERAÇÃO DO MESMO, BEM COMO INSTRUÇÃO DE MANOBRA DA CABINE DE MEDIÇÃO.
10 – JUNTO AO PUNHO DAS CHAVES DE DE 15 kV, DEVERÃO SER FIXADAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA, "NÃO OPERE ESTA CHAVE EM CARGA".
11 – O PISO DA CABINE DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE.
12 – TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO DESTINADAS A CONDUÇÃO DE CORRENTE SERÃO ATERRADAS.
13 – A RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO, OS AJUSTES E A CORRENTE NOMINAL DOS RÉLES SERÃO FORNECIDOS PELA LIGHT.
14 – CONDUTORES NÃO IDENTIFICADOS CONSIDERAR BITOLA MÍNIMA DE #2,5mm² 750V 70°C ANTICHAMA.
15 – ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA, ADOTAR BITOLA DE ø3/4".
16 – OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERÃO DO TIPO FLEXÍVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA CLASSE DE PROTEÇÃO 750V, 70°C.

LEGENDA:

	– Luminária existente
	– Luminária a ser instalada
	– Tomada alta existente
	– Tomada media existente
	– Tomada baixa existente
	– Tomada a ser instalada
	– Tomada 3P
	– Tomada 3P
	– Tomada logica a ser instalada
	– Tomada trifásica 3P
	– Eletroduto no piso
	– Eletroduto aparente 3/4"
	– Eletrocalha
	– Eletroduto no Teto
	– Curva 90 'U' perfurado
	– Curva Vertical externa 90 'U' perfurado
	– Adaptador eletrocalha
	– Luva de Acabamento perfurado
	– Redução Concentrica 'U' perfurado
	– Tê Horizontal 90 'U' perfurado
	– Caixa em Tê
	– Caixa em LL/LB
	– Caixa em X
	– Quadro elétrico
	– Neutro, Fase, Retorno, Terra

Rev.:	Data	Descrição
03	31/12/2020	ATUALIZAÇÃO LAYOUT ARQUITETÔNICO
02	09/12/2020	ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE FORÇA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, CONFORME PROJETO RETROFIT CLIMATIZAÇÃO.
01	29/11/2020	ATUALIZAÇÃO LAYOUT ARQUITETÔNICO
00	AGOSTO/2020	EMISSÃO INICIAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CLIENTE: SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
DATA: 21/08/2020
INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO – IML
CÓDIGO: –
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO BICALHAO
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: REFORMA
PROJETO: INST. 2801 ELE
TITULO DA PRANCHA: PLANTAS BAIXAS – 2º PAV. TOMADAS
ESCALA: 1/75
PRANCHA Nº: 06/14
AREA DO TERRENO: – CONSTRUIDA: – A CONSTRUIR: – TOTAL: –
AUTOR DO PROJETO: DEINS
DESENHISTA: FRAUCHES/EDVAN
APROVAÇÃO DO PROJETO: MARLLON NOGUEIRA
REVISÃO: FRAUCHES

SEINFRA–SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
E M O P – EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO