Quadro de Cargas

QDG.AC-COB

Dis.	Descrição	Instalada			Reserva (kVA)		Fd	Pot.	Demanda	Fat.	Corr.	Fases	Prot.	Cond.	Fase	Obs.
		127	220	220/380	127/220			W	V.A	Pot.	A		A	mm2	60C	
1	SOBL	4						72.00	78.3	100%	0.60	0.63	1	10#2	2.5	A SOBL
2	SOBL	8						144.0	156.5	100%	0.60	1.33	1	10#2	2.5	B SOBL
3	EXAUST. AE			1				2200.0	2200.0	100%	1.00	5.79	3	10#2	4	40C EXAUST. AE
4	EXAUST. AE			1				2200.0	2200.0	100%	1.00	5.79	3	10#2	4	40C EXAUST. AE
5	QE-CB-01			1				40350	40350	100%	1.00	378.23	3	400	3x120	60C QE-CB-01
RES.	Disulfo Reserva															-
RES.	Disulfo Reserva															-
Total		12		2	1			44394	46594							
Obras	Cx-Dis: 07+05				1			40350	40350	100%	1.00	189.40	3	400	3x185	60C -

Potência Demandada: 100% (149338.0 W) (149338.6 V.A)

Corrente nas Fases: A=380.44 B=369.24 C=389.84

Quadro de Cargas

QE-CB-01

Dis.	Descrição	Instalada					Fd	Pot.	Demanda	Fat.	Corr.	Fases	Prot.	Cond.	Fase	Obs.
		127/220	115/230	115/230 (3F+N+T)	220/380	220/380	Pot.	W	V.A	Pot.	A		A	mm2	60C	
1	UNID. COND. 01			1				17850	17850	100%	1.00	46.05	3	50#	6	40C UNID. COND. 01
2	UNID. COND. 02	1						38520	38520	100%	1.00	32.70	3	35#	6	40C UNID. COND. 02
3	UNID. COND. 03			1				19950	19950	100%	1.00	28.80	3	30#	6	40C UNID. COND. 03
4	UNID. COND. 04	1						38520	38520	100%	1.00	32.70	3	35#	6	40C UNID. COND. 04
5	UNID. COND. 05			1				19950	19950	100%	1.00	28.80	3	30#	6	40C UNID. COND. 05
6	UNID. COND. 06	1						38520	38520	100%	1.00	32.70	3	35#	6	40C UNID. COND. 06
7	UNID. COND. 07			1				17850	17850	100%	1.00	46.05	3	50#	6	40C UNID. COND. 07
8	UNID. COND. 08	1						38520	38520	100%	1.00	32.70	3	35#	6	40C UNID. COND. 08
9	UNID. COND. 09			1				35100	35100	100%	1.00	53.85	3	60#	6	40C UNID. COND. 09
10	UNID. COND. 10							33850	33850	100%	1.00	94.25	3	100#	6	40C UNID. COND. 10
RES.	Disulfo Reserva															-
RES.	Disulfo Reserva															-
RES.	Disulfo Reserva															-
Total		4	0	4	0	0		307810	307810							
Obras	Cx-Dis: 01+05							307810	307810	100%	1.00	378.23	3	400#	3x185	60C -

Potência Demandada: 100% (143720.0 W) (143720.0 V.A)

Corrente nas Fases: A=378.24 B=378.24 C=378.24





01 PLANTA BAIXA COBERTURA

ESC.: 1/75

Quadro de Cargas

QDG-AR

Dis.	Descrição	Instalada					Fd	Pot.	Demanda	Fat.	Corr.	Fases	Prot.	Cond.	Fase	Obs.
		127/220	115/230	220/380	220/380		Pot.	W	V.A	Pot.	A		A	mm2	60C	
QE-CB-01	Quadro QDE AC 1ÇO				1			134906	134906	100%	1.00	177.01	3	185	4X	60C Obs:-
QE-PAV	Quadro QDE.AC PAV			1				19800	19800	100%	1.00	46.80	3	35#	3x10	60C Obs:-
QE-2 P	Quadro QDE.AC 2º P							19800	19800	100%	1.00	46.80	3	35#	3x10	60C Obs:-
QE-1 P	Quadro QDE.AC 1ºP			1				40350	40350	100%	1.00	189.40	3	400	3x185	60C Obs:-
QDG.AC-COB	Quadro QDG.AC-COB				1			40350	40350	100%	1.00	189.40	3	400	3x185	60C Obs:-
RES.	Disulfo Reserva															-
RES.	Disulfo Reserva															-
Total		0	0	2	2	0		354956	354956							
Obras	Cx-Dis: 01+05							307810	307810	100%	1.00	481.60	3	1500	3x500	60C -

Potência Demandada: 100% (567408.0 W) (567476.8 V.A)

Corrente nas Fases: A=1483.44 B=1483.44 C=1483.60





02 PLANTA CORTE

SEM ESC

NOTAS

1 – DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE HOUVER INDICAÇÃO CONTRARIA.

2 – A DRENAGEM DAS CAIXAS DEVERÁ SER INTERLIGADA C/ A DRENAGEM PLUVIAL.

3 – O CAIMENTO DOS BANCOS DE DUTOS ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM SERÁ DE 0,3%(NO MÍN).

4 – A CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM PODERÁ SER EM BLOCO DE CONCRETO MACIÇO.

5 – NA CONSTRUÇÃO DOS ENVELOPES A LINHA DE CENTRO DESTES ESTARÁ ALINHADA COM A LINHA DE CENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM.

6 – NAS TRAVESSIAS DE RUAS A PROFUNDIDADE MÍNIMA DO TOPO DO ENVELOPE DEVERÁ SER DE 600mm.

7 – A SUBESTAÇÃO BLINDADA SERÁ DO TIPO CONVENCIONAL, PADRONIZADA POR FABRICANTE HOMOLOGADO PELA LIGHT, REF: PRECISA OU SIMILAR.

8 – TODO NEUTRO DEVERÁ SER EM CABO NU E INTERLIGADO DIRETAMENTE NA MALHA DE TERRA.

8 – A RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR DE 10 OHMS.

9 – JUNTO AO DISJUNTOR DEVERÁ SER FIXADO MANUAL DE OPERAÇÃO DO MESMO, BEM COMO INSTRUÇÃO DE MANOBRA DA CABINE DE MEDIÇÃO.

10 – JUNTO AO PUNHO DAS CHAVES DE DE 15 kV, DEVERÃO SER FIXADAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA, "NÃO OPERE ESTA CHAVE EM CARGA".

11 – O PISO DA CABINE DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE.

12 – TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO DESTINADAS A CONDUÇÃO DE CORRENTE SERÃO ATERRADAS.

13 – A RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO, OS AJUSTES E A CORRENTE NOMINAL DOS RELES SERÃO FORNECIDOS PELA LIGHT.

14 – CONDUTORES NÃO IDENTIFICADOS CONSIDERAR BITOLA MÍNIMA DE #2,5mm² 750V 70°C ANTICHAMA.

15 – ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA, ADOTAR BITOLA DE ø3/4".

16 – OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERÃO DO TIPO FLEXÍVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA CLASSE DE PROTEÇÃO 750V, 70°C.

LEGENDA

	– Luminária existente
	– Luminária a ser instalada
ARANDELA	– Luminária Arandela Tartaruga LED 18w
	– Tomada alta existente
	– Tomada media existente
	– Tomada baixa existente
	– Tomada a ser instalada
	– Tomada 3P
	– Tomada 3P
	– Tomada logica a ser instalada
	– Tomada trifásica 3P
	– Eletroduto no piso
	– Eletroduto aparente 3/4"
	– Eletrocalha
	– Eletroduto no Teto
	– Curva 90 'U' perfurado
	– Curva Vertical externa 90 'U' perfurado
	– Adaptador eletrocalha
	– Luva de Acabamento perfurado
	– Redução Concentrica 'U' perfurado
	– Tê Horizontal 90 'U' perfurado
	– Caixa em Tê
	– Caixa em LL/LB
	– Caixa em X
	– Quadro elétrico
	– Neutro, Fase, Retorno, Terra

Rev.:	Data	Descrição
04	03/01/2020	ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE FORÇA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, CONFORME PROJETO RETROFIT CLIMATIZAÇÃO.
03	29/12/2020	ATUALIZAÇÃO LAYOUT ARQUITETÔNICO
02	11/12/2020	ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS DE FORÇA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, CONFORME PROJETO RETROFIT CLIMATIZAÇÃO.
01	26/11/2020	ATUALIZAÇÃO LAYOUT ARQUITETÔNICO
00	AGOSTO/2020	EMISSÃO INICIAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CLIENTE: SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DATA: 21/08/2020

INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO – IML

CÓDIGO: –

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO BICALHAO

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DA OBRA: REFORMA

PROJETO: INST. 2801 ELE

TITULO DA PRANCHA: PLANTAS BAIXAS – COBERTURA ILUMINAÇÃO/CX D'ÁGUA

ESCALA: 1/75

PRANCHA Nº : 09/14

AREA DO TERRENO: –

CONSTRUIDA: –

A CONSTRUIR: –

TOTAL: –

AUTOR DO PROJETO: DEINO

DESENHISTA: FRAUCHES/EDVAN

APROVAÇÃO DO PROJETO: MARLLON NOGUEIRA

REVISÃO:

SEINFRA–SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

E M O P – EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO