

SIMBOLOGIA:

AQ	– ÁGUA QUENTE
AF	– ÁGUA FRIA
RG	– REGISTRO DE GAVETA
RP	– REGISTRO DE PRESSÃO
T	– TORNEIRA
———	– TUBO DE PVC SOLDÁVEL, VARA COM 3,00m OU 6,00m, PARA ÁGUA FRIA, NO TETO, PISO OU PAREDE, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
R.G.	– HIDRÔMETRO TIPO UNIJATO/MULTIJATO, FABRICAÇÃO CIASEY, WOLTEX, CONTÉCNICA, TIGRE OU EQUIVALENTE.
	– REGISTRO DE GAVETA EM PVC TIGRE OU EM LIGA DE BRONZE, FABRICAÇÃO DECA, FABRIMAR, JOMARI OU EQUIVALENTE.
	– REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC TIGRE OU EM LIGA DE BRONZE, FABRICAÇÃO DECA, FABRIMAR, JOMARI OU EQUIVALENTE.
	– TORNEIRA DE JARDIM E/OU LAVAGEM, EM METAL/LATÃO CROMADO, FABRICAÇÃO DECA, FABRIMAR, DOCOL, LORENZETTI OU EQUIVALENTE.
	– TUBO QUE DESCE.
	– TUBO QUE PASSA
	– TUBO QUE SOBE.
ALIM.	– COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
REC	– COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA.
AF	– COLUNA DE ÁGUA FRIA.

NOTAS:

– TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ EXECUTADA EM PVC SOLDÁVEL MARROM FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

– EM TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ USADO CONEXÕES SOLDÁVEIS COM BUCHA DE LATÃO, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

– TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE ø25mm.

– PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO.

– PARA ACABAMENTOS DE LOUÇAS E METAIS, VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO.

– OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES SERÃO EM MILIMETRO.

– OS REGISTROS SERÃO EM PVC TIGRE OU COM O CORPO EM LIGA DE BRONZE E MECANISMO EM AÇO INOX.

QUADRO DE ALTURAS
PONTO DE CONSUMO AO PISO ACABADO

REGISTRO DE GAVETA(GERAL)	=180cm
REGISTRO DE PRESSÃO	=130cm
VALVULA DESCARGA VASO	=110cm
SAÍDA P/ VASO SANITÁRIO	= 33cm
SAÍDA P/ CX. ACOPLADA	= 20cm
VALVULA DESCARGA MICTÓRIO	=130cm
SAÍDA P/ MICTÓRIO	=110cm
DUCHA HIGIENICA	= 30cm
LAVATÓRIO	= 60cm
CHUVEIRO	=210cm
TORNEIRA DE PIA COZINHA/TANQUE	=130cm
BEBEDOURO	= 80cm
FILTRO P/ BEBEDOURO	= 50cm
FILTRO DE PAREDE	=160cm
TORNEIRA DE LAVAGEM	= 40cm

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO
01	REVISÃO CONFORME ANÁLISE DEINS Nº 009/20	04/12/20		
00	EMISSÃO INICIAL	21/10/20		

Archi 5
arquitetos associados
Rua Santo Amaro,18–Glória, Rio de Janeiro–RJ.
(21) 2242–5966 e–mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:
SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA
DE SANTA CRUZ

EMOP
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, Nº55–SANTA CRUZ/RJ

ETAPA: EXECUTIVO	TITULO: PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO		Nº PRANCHA: HID–05/07
DISCIPLINA: INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL			
ESCALA: 1/50	DATA: DEZ/2018	DESENVOLVIMENTO: J.WILSON	DESENHO: WILSON

CONSTANTINO HENRIQUE REIS Engenheiro e Urbanista CREA-RJ 052772-2 Oct/Gravidade

ARQUIVO: 05–DPSC_PE_HID–2ºPAV.–R01

quadro de plotagem
PENS: NUMBER; GRAYS; etc
TOOLS: IF; PLOTWIDTH; LTW

color	p.n°	width
0	1	0.13
8	2	0.079
WHITE	3	0.1
142	4	0.1
191	5	0.15
YELLOW	6	0.2
50	7	0.25
GREEN	8	0.3
115	9	0.35
CYAN	10	0.4
160	11	0.5
MAGENTA	12	0.6
215	13	0.7
6	14	0.8
7	15	1.0