



- O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO SERÁ LIGADO À REDE PÚBLICA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CEDAE POR CAIXAS DE INSPEÇÃO, FORMADAS POR ANEIS DE CONCRETO (IN LOCO), COM 60cm de DIÂMETRO. OS ANEIS SERÃO UNIDOS POR CIMENTO E AREIA, SENDO O FUNDO DAS MESMAS, REVESTIDO COM ARGAMASSA LSA.
- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SERÃO DE PVC, SERIE NORMAL, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE. TODAS AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS LIGADAS AS CAIXAS LOCALIZADAS NO PASSEIO, SERÃO DE PVC, SERIE "RT", REFORÇADAS, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- TODAS AS CONEXÕES SERÃO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM OS PROJETOS INSTALAÇÕES.
- AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO E/OU VENTILAÇÃO PRIMÁRIA, DEVERÃO COM ALTURA MÍNIMA DE 30cm, ACIMA DO TELhado OU COBERTURA, COM TUBO LIGADO APROPRIADO DO DOIS JOELHOS, 90° + 45°, PARA EVITAR A ENTRADA DE DETRITOS OU ÁGUAS PLUVIAIS.
- OS RALOS SIFONADOS, SERÃO DE PVC, DO TIPO ARTICULADO, FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE E QUANDO NECESSÁRIO SER FIXADOS EM LAJES, USAR FITAS DE AÇO, DISPOSTAS EM FORMA DE CRUZ.
- OS RALOS TIPO CÔNICO, 100x53x40mm E/OU TIPO SECO, 100x53x40mm, SERÃO DE FABRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
- AS CAIXAS DE GORDURA SERÃO FABRICAÇÃO TIGRE, CORPO CINZA, TAMPA PRETA, CÓDIGO 100019323, OU EQUIVALENTE.
- DIMENSÕES EM METRO, DIÂMETROS DE TUBOS E CONEXÕES EM MILÍMETRO.
- A IMPERMEALIZAÇÃO NAS ÁREAS QUE LEVARÃO ÁGUA DEVERÁ SER FEITA, QUANDO NECESSÁRIO, COM MANTA ASFÁLTICA.
- OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERÃO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS OU SERÃO DO TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRÃO CEDAE, FABRICAÇÃO DA FUNDIÇÃO SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.
- DEVE-SE ATENDER AOS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO POLO FABRICANTE E PRESERVAR O FACIL ACESSO EM TODAS AS TAREFAS DE INSPEÇÃO E NÃO HAVENDO TRANSITO SOBRE OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFUENTES.

| | | | | |
|---------|--|----------|-------------|----------|
| 03 | REVISÃO EM ATENDIMENTO A DEPSINS N° 003/21 | 29/04/21 | SH | |
| 02 | MODIFICAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO | 12/02/21 | JW | |
| 01 | REVISÃO CONFORME ANÁLISE DEINS N° 009/20 | 29/12/20 | JW | |
| 00 | EMISSIONAL INICIAL | 05/11/20 | JW | |
| REVISÃO | DESCRIÇÃO | DATA | RESPONSÁVEL | APROVADO |

| color | p.n. | width |
|---------|------|-------|
| 8 | 7 | 0.1 |
| 9 | 7 | 0.075 |
| 21 | 7 | 0.1 |
| WHITE | 7 | 0.1 |
| 140 | 7 | 0.1 |
| 191 | 7 | 0.15 |
| YELLOW | 7 | 0.2 |
| 60 | 7 | 0.25 |
| GREEN | 7 | 0.3 |
| 115 | 7 | 0.35 |
| RED | 7 | 0.4 |
| MAGENTA | 7 | 0.5 |
| BLUE | 7 | 0.6 |
| CYAN | 7 | 0.8 |