IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO							
Endereço:	RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE nº 55 - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO - RJ						
Proprietário:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE SANTA CRUZ						
Responsável técnico de segurança:	GENNARO JOSÉ GRECO						
Conselho Técnico:	CREA / RJ	Nº de matrícula:	28.694-D				
Decreto Estadual adotado (nº/ano):	Decreto Estadual nº 42/20018	Altura (m):	10,35	Nº de pavimentos:	4	Ocupação do subsolo:	
Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto nº 42/2018:	SIM ( ) NÃO (X)	Ano da construção ou do licenciamento:	2021			ESTACIONAMENTO	
Lotação prevista (apenas para áreas que desenvolvam ocupação do Grupo F):	NA						
Descreva como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, etc.):	SPLIT						

CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual nº 42/2018 - Anexo II			
Grupo	Ocupação	Divisão	Descrição
D	SERVIÇO INSTITUCIONAL	D-1	REPARTIÇÃO PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO – NT 1-04			
Risco	Carga de incêndio (MJ/M²) (Apenas para o grupo J)		
MÉDIO 1	NA		

L E G E N D A
X => EXIGÍVEL
NE => NÃO EXIGÍVEL
NA => NÃO APLICÁVEL

ELEMENTOS ESTRUTURAIS – NT 2-19			
Estrutura portante (ex: concreto, aço, madeira, outros):	CONCRETO		
Estrutura de sustentação da cobertura (ex: concreto, aço, madeira, outros):	NÃO HÁ COBERTURA - LAJE IMPERMEABILIZADA		
Profundidade do subsolo (m):	3,24	TRRF: 60	
Aplicação de revestimento	SIM ( )	Tipo de material de proteção:	NA
	NÃO (X)	(Conforme modelo do Anexo E, da NT 2-19)	

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – DECRETO Nº 42/2018	
TAB 8	Tabela adotada, conforme anexo III do Decreto nº 42/2018
X	Extintores
X	Hidrantes e mangotinhos
X	Sinalização de segurança
X	Iluminação de emergência
X	Alarme de incêndio
X	Saídas de emergência
X	Hidrante urbano
X	Acesso de viaturas em edificações
X	Compartimentação vertical
X	Segurança estrutural contra incêndio
X	Controle de Materiais de Acabamento

RESERVATÓRIO/RTI				
Localização	Tipo de Sucção	Vol. do Reservatório	Vol. da RTI (Litros)	
SUPERIOR	POSITIVA	25.459	SPK	
			HID	6.500
			TOTAL	6.500

BOMBA DE INCÊNDIO – NT 2-04			
	Tipo	Vazão (L/MIN)	Pressão (MCA)
Principal	ELÉTRICA	200	41
Reserva	ELÉTRICA	200	41
Jockey	NE		

RISCOS ESPECIAIS – DECRETO Nº 42/2018	
NA	Gás liquefeito de petróleo
NA	Gás natural

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS – NT 2-02	
Classificação de Risco	MÉDIO 1
Diâmetro da Tubulação de Succção (mm)	75
Diâmetro da Tubulação Recalque (mm)	63
Diâmetro da Mangueira (mm)	40
Tipo da Mangueira	TIPO 2
Tipo de Esguicho	REGULÁVEL
Hidrante de Recalque	SIMPLES
HIDRANTE URBANO	1

GÁS GLP/GN – NT 3-02			
Tipo de Cilindro/Botijão	Capacidade	N° de Cilindros	Capacidade Total
Estacionário (Kg)	NA	NA	NA
Transportável (Kg)	NA	NA	NA
GÁS NATURAL	NA		

QUADRO DE ÁREAS															
Descrição	SUBSOLO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	COB							CMI	CME	CMV	Total
ATC (m²)	588,40	292,92	370,00	370,00	46,61										1.667,93

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES – NT 2-01															
TIPO \ QUANT	SUBSOLO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	COB							CMI	CME	CMV	TOTAL
Pó ABC 4Kg (2-A:20-B:C)												1			1
Pó ABC 6Kg (3-A:20-B:C)	4	2	3	3											12

POSICIONAMENTO DOS HIDRANTES – NT 2-02															
LOCALIZAÇÃO	SUBSOLO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	COB							CMI	CME	CMV	TOTAL
QUANT/PAV.	1	2	1	1											5

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-05															
Código da Placa	Dimensões (mm)	SUBSOLO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	COB						CMI	CME	CMV	TOTAL
1	Ø300	5													5
2	Ø300	5													5
4	Ø150	1	1	1	1										4
9 (*)	L300	1	1(**)												1
12	510x252	3		3	3										9
13	510x252	6	2	1	1										10
14	510x252	5	4			1									10
16	510x252	3	1	3	3	1									11
19	300x200	2	2	2	2	1									9
21	268x268											1			1
23	360 X 360	4	2	3	3	1									13
25	360x360	1	2	1	1										5
30	450x125	2	2	2	2	2									10
T O T A L															79

(*) PLACAS COM Ø 100 DEVERÃO SER COLOCADAS NAS PORTAS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (**) NO ABRIGO DO DISJ. GERAL

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – NT 2-06															
LOCALIZAÇÃO	SUBSOLO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	COB							CMI	CME	CMV	TOTAL
Blocos Autônomos	9	5	5	5											24

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO – NT 2-07															
LOCALIZAÇÃO	SUBSOLO	TÉRREO	1º PAV.	2º PAV.	COB							CMI	CME	CMV	TOTAL
Acionador manual	1	2	1	1											5
Alarme audiovisual	1	2	1	1											5
														TOTAL	10

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – NT 2-08										
Lotação		TÉRREO	1º PAV.		2º PAV.					TOTAL
		24	43		43					110
Tipo de edificação	Grupo e divisão	Pavimento	Sem chuveiros ou sem detectores automáticos			Com chuveiros ou com detectores automáticos			Tipo de escada	TOTAIS
			Saída única		Mais de uma saída	Saída única		Mais de uma saída		
REPARTIÇÃO PÚBLICA	D / D1	TÉRREO	35m (*)	24m (**)					ENCLAUSURADA A PROVA DE FUMAÇA	
Capacidade de unidade de passagem:		100								
Nº de unidade de passagem projetada:		2								
PCF 60		11								
PCF 90										

LOTAÇÃO MÁX / PAV. = 1PESSOA / 7 m² x ÁREA DO PAV = LOTAÇÃO MÁXIMA = 110 PESSOAS

(*) DISTÂNCIA MAX (**) DISTÂNCIA REAL PIOR SITUAÇÃO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20				
		MATERAL	CLASSIFICAÇÃO	RETARDANTE DE CHAMA
Piso	Acabamento			
	Revestimento	CERÂMICA	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		PISO ELEVADO EM ABS+VINÍLICO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		POLIURETANO ALTA RESISTÊNCIA	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		VINÍLICO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		CIMENTADO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		CIMENTADO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		PEDRA SÃO TOMÉ	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
Paredes / Divisórias	Acabamento	PINTURA	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
	Revestimento	EMBOÇO MINERAL	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		AZULEJO / CERÂMICA	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		PLACA DE GESSO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		CONCRETO APARENTE	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		TIJOLO DE VIDRO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		VIDRO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
Tetos / Forros	Acabamento	PINTURA PVA	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
	Revestimento	PLACA DE GESSO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		PLACA DE FIBRAS MINIRAIS	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		PLACA DE ALUMÍNIO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		CONCRETO APARENTE	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
Coberturas	Acabamento	MINERAL	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
	Revestimento	TELHA METÁLICA	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
Fachadas	Acabamento	PINTURA PVA	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
	Revestimento	ARGAMASSA MINERAL	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		PLACAS DE ALUMÍNIO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE
		VIDRO	CLASSE I- INCOMBUSTÍVEL	NE

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
GENNARO JOSÉ GRECO - ENG. DE SEGURANÇA
CREA 28.694-D/RJ DGST/CBMERJ 01-023

01	REVISÃO COM PROJETO APROVADO NO CBMERJ	05/2021	GG	
00	EMISSÃO INICIAL			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO

Archi 5
arquitetos associados
Rua Santo Amaro,18–Glória, Rio de Janeiro–RJ.
(21) 2242–5966 – e-mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:
SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA
DE SANTA CRUZ

EMOP
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55–SANTA CRUZ/RJ

ETAPA:	TÍTULO:	Nº PRANCHA:
EXECUTIVO	QUADRO RESUMO	INC 01/13
DISCIPLINA: COMBATE A INCÊNDIO		
ESCALA: 1/50	DATA: DEZ/2018	DESENVOLVIMENTO: Gennaro Greco CREA 28694–D
COORDENAÇÃO: Octavio Ribas	DESENHO: SH	ARQUIVO: DPSC_PE_INC–R01