

1. A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVERÃO SER EXECUTADAS ATENDENDO AO DECRETO Nº 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CBMERJ E NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
2. TODA TUBULAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO SERÁ EM AÇO CARBONO SCH40.
3. AS CONEXÕES SERÃO EM AÇO FORJADO CLASSE 300lb.
4. TODA TUBULAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO, QUANDO ENTERRADA, DEVERÁ SER PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO.
5. TODA TUBULAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO, QUANDO APARENTE, DEVERÁ SER PINTADA NA VERMELHA SEGURANÇA.
6. OS ABRIGOS DE MANGUEIRAS (CAIXAS DE INCÊNDIO) SERÃO APARENTES, COM DIMENSÕES (TEI₅ 75x45x17cm) PINTADAS NA COR "VERMELHA SEGURANÇA", TERÃO PORTA COM FECHADURA E VIS. TRANSLÚCIDO EM VIDRO DE 3mm. POSSUIRÃO EM SEU INTERIOR: VÁLVULA DE GAVEITA ANGULAR 02,1/2" CHAVE STORZ, REQUINTE DE CATO REGULÁVEL 01,1/2" E DOIS LANCES DE MANGUEIRA 01,1/2" COM 15m de COMPRIMENTO COM JUNTA STORZ EM CADA EXTREMIDADE.
7. TODOS OS EXTINTORES TERÃO PLACA INDICATIVA DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR, CONFORME ESPECIFICADO NA LEGENDA.
8. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ ATRAVÉS DE LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS DOTADAS BATERIAS RECARGÁVEIS COM CARREGADORES/FLUTUADORES, TERÃO AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 SERVIDORES A TOMAR POR CORRENTE ALTERNADA 127V (F+N+T), ESPECÍFICAS PARA TAL FUNÇÃO, ALIMENTADAS POR CIRCUITOS EXCLUSIVOS.
9. O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO POR COMPLETO, INCLUINDO TUDO INFRA DE ELETRODUTOS E CAIXAS, CABEAGEM, CONECTORES, ETC., NECESSÁRIO PARA O LIGAMENTO DAS BATERIAS E AVISADORES SONORO/VISUAIS À CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO LOCALIZADA CONFORME INDICADO EM PLANTA. TODOS OS EQUIPAMENTOS TAMBÉM FARÃO PARTE REFERIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

