



1 GINÁSIO - PLANTA DE COBERTURA
1:75

- SPDA:
- CORDOALHA SPDA CABO DE COBRE NU DE Ø35mm²
- MAIOLA DE ATERAMENTO SPDA CABO DE COBRE NU DE Ø9.5mm²
- DESNÍVEL DA CORDOALHA
- DESCIDA DE CABO DE COBRE NU DE Ø19mm²
- DESCIDA DE CABO DE COBRE NU DE Ø9.5mm² COM ISOLADOR DE PVC 1"
- HASTE DE TUBO COM 3.00mmx4"
- CAIXA DE INSPEÇÃO

CLIENTE: SEPM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR		DATA EMISSÃO: 02/10/2023
IMÓVEL: GINÁSIO DO COE		CÓDIGO EMOP: MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
ENDEREÇO: R. Santo Abelardo, 69-233 - Ramos		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO		PROJETO: INCÊNDIO
TÍTULO DA PRANCHA: EM_III_GP_INC_002_003		ESCALA: INDICADA
ÁREAS: DO TERRENO: CONSTRUÍDA: A CONSTRUIR: TOTAL:		PRANCHA Nº: 02/03
AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA:		APROVAÇÃO DO PROJETO:
S E I O P - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS E M O P - RJ - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		

