



DETALHE SAN-3

1:25

Legenda de condutos - Vestiário
Esgoto
<div></div>
Ventilação
<div></div>

Lista de materiais - Vestiário		
Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm	2 pç	
PVC Acessórios		
Caixa sifonada 150x150x50	2 pç	
Ralo sifonado alt. reg. saída 40 100 mm - 40 mm	2 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	2 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	2 pç	
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	7 pç	
50mm - 2"	6 pç	
Curva 90 curta 100 mm	2 pç	
40 mm	4 pç	
Joelho 45 100 mm	2 pç	
40 mm	2 pç	
50 mm	2 pç	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	2 pç	
Junção invertida 100 mm x 50 mm	2 pç	
Luva simples 100 mm	6 pç	
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	12.99 m	
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	2.24 m	
40 mm	3.26 m	
50 mm - 2"	2.31 m	
Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	2 pç	
Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	2 pç	
50mm - 2"	16 pç	
Curva 90 curta 50 mm	2 pç	
Joelho 90 50 mm	4 pç	
Junção simples 50 mm - 50 mm	2 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	2.51 m	
Tê sanitário 100 mm - 50 mm	2 pç	
50 mm - 50 mm	2 pç	

Legenda - Vestiário	
	Caixa Sifonada
	Caixas Inspeção Esgoto Simples
	Chuveiro Residencial
	Curva 90 curta- coluna sobe
	Joelho 45
	Junção invertida
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Ramais de Ventilação
	Vaso Sanitário c/ curva 90°

NOTAS:

- OS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER ELEVADOS NO MÍNIMO 30cm ACIMA DO TELhado.
- PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR "IN LOCO" A VIABILIDADE DA INSTALAÇÃO, ASSIM COMO O APROVEITAMENTO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EXISTENTES.
- TODOS OS RALOS SERÃO PROVIDOS DE GRELHA INOXIDÁVEIS ARTICULÁVEIS
- TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO SERÃO PROVIDAS DE GUIAS
- AS TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS DEVERÃO TER RECOBRIMENTO MÍNIMO COM AREIA OU PÓ DE PEDRA DE:
 - 30cm EM CALÇADAS, PASSEIOS E JARDINS(SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS)
 - 60cm NO CASO DE TRÁFEGO LEVE(VEÍCULOS DE PASSEIO)
 - 80cm NO CASO DE TRÁFEGO PESADO. NO CASO DE NÃO SER POSSÍVEL ESSE RECOBRIMENTO, DEVERÁ SER ENVELOPADO(CANALETA)
- DECLIVIDADES MÍNIMAS:
 - ATÉ ø75mm ---2,0%
 - ø100mm -----1,0%
 - ø150mm -----0,7%
 - ø200mm -----0,5%

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
CLIENTE: SEPM—SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR		DATA: OUTUBRO — 2023	
IMÓVEL: GINÁSIO DO COE — VESTIÁRIO		CÓDIGO EMOP:	
ENDEREÇO: R. Santo Abelardo, 69—233 — Ramos		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	
NATUREZA DA OBRA: PROJETO EXECUTIVO		PROJETO: INST. SANITÁRIAS	
TÍTULO DA PRANCHA: VESTIÁRIO DETALHE 03 — INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		ESCALA: INDICADA	PRANCHA Nº: 04/08
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPPRO	DESENHISTA:	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO: