



1 GINÁSIO - PLANTA BAIXA  
1:75

**LEGENDA:**

**SIMBOLOGIA:**

- EXTINTOR TIPO PQS - 6kg
- EXTINTOR TIPO CO2 - 6kg
- EXTINTOR TIPO CO2 - 8kg
- EXTINTOR TIPO AP - 10L
- HORANTE INTERNO (ABRIGO DE MANGUEIRAS)
- HORANTE URBANO
- REGISTRO DE RECALQUE NO PASSO
- TIPO DE TUBULAÇÃO (CP ou RP)
- BITOLA DA TUBULAÇÃO
- ALARME SONORO
- CANALIZAÇÃO PREVENTIVA
- LUZ DE EMERGENCIA (BLOCO AUTÔNOMO)

**SINALIZAÇÃO:**

- SINALIZAÇÃO RETANGULAR L1 (mm)
- SINALIZAÇÃO QUADRADA L1 (mm)
- SINALIZAÇÃO TRIANGULAR L1 (mm)
- SINALIZAÇÃO CIRCULAR Ø (mm)

**LEGENDA**

- ACIONADOR MANUAL
- SINALIZADOR SONORO
- SINALIZADOR VISUAL
- CENTRAL DE COMANDO

**CÓDIGOS:**

- 01 PROIBIDO FUMAR
- 04 PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
- 07 CUIDADO, RISCO DE DESPILHAÇÃO
- 09 CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
- 12 SAÍDA DE EMERGENCIA DIREITA
- 13 SAÍDA DE EMERGENCIA ESQUERDA
- 14 SAÍDA DE EMERGENCIA NO TETO
- 16 ESCADA DE EMERGENCIA (A B C D)
- 17 SAÍDA DE EMERGENCIA
- 18 SAÍDA DE EMERGENCIA PARA CADERA DE RODAS
- 19 NÚMERO DE PAVIMENTO
- 20 ALARME SONORO
- 21 COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO
- 23 EXTINTOR DE INCÊNDIO
- 25 ABRIGO DE MANGUEIRA E HORANTE
- 26 HORANTE DE INCÊNDIO
- 29 INSTRUÇÃO DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTI-PÂNICO
- 30 INSTRUÇÃO PARA PORTA CORTA-FOGO

**SPDA:**

- CORDOALHA SPDA CABO DE COBRE Nº DE Ø95mm²
- MALHA DE ATERRAMENTO SPDA CABO DE COBRE Nº DE Ø95mm²
- DESNIVEL DA CORDOALHA
- DESCIDA DE CABO DE COBRE Nº DE Ø16mm²
- DESCIDA DE CABO DE COBRE Nº DE Ø16mm² COM ISOLADOR DE PVC 1"
- HASTE DE TERRA COM 3,00m x 3/4"
- CAIXA DE INSPEÇÃO

**NOTAS:**

- 1- DEVERÁ SER USADO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1"
- 2- AS CANAIS DE PASSAGEM DEBEM SER DE PVC RÍGIDO DE 2" ou 4"
- 3- A CENTRAL DE COMANDO DEVERÁ FICAR NA PORTARIA OU EM AMBIENTE ONDE SEMPRE HÁVER A FREQUÊNCIA DE PESSOAS (24 HORAS)
- 4- PODERÁ HÁVER UMA REPELIDORA NA SAÍDA DA CPN OU SEGURANÇA
- 5- O SISTEMA ALARME DEVERÁ ESTAR EM FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL