



ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

1. OS TUBOS DEVERÃO SER EM FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL E CONEXÕES SERÃO EM FERRO MALEÁVEL ROSCÁVEL;
2. OS RESERVATÓRIOS METÁLICOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO CARBONO (ASTM A-36), APOIADO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO; AS CHAPAS DEVERÃO SER SOLDADAS INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE; AS SUPERFÍCIES;

Título do desenho	Fase
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DETALHE RESERVATÓRIO VERTICAL	PROJETO BÁSICO
	Gerente
	BRASIL
	Coordenador
	BRASIL
	Desenhista
	GABRIEL SILVEIRA

Construtora e Incorporadora

Construtora e Incorporadora Projeto GRANJA DISCO	Revisão 00
	Data 21/06/2018
	Escala INDICADA
	Arquivo PLT SND-140-HID-PE-002-DT-RES-R00
	HID 03