

Zimbra

alexandre.cordeiro@proderj.rj.gov.br

AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/2024 - PROCESSO SEI Nº SEI-430002/000054/2024**De :** Claudio Jose dos Santos - Grupo LPM <claudio.santos@grupolpm.com.br>

qui., 27 de jun. de 2024 09:04

Assunto : AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/2024 - PROCESSO SEI Nº SEI-430002/000054/2024 1 anexo**Para :** audienciapublica@proderj.rj.gov.br

À
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – SETD
CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
PRODERJ

AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/2024**PROCESSO SEI Nº SEI-430002/000054/2024**

Prezados (as) Senhores (as),

LPM Teleinformática LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.756.801/0001-70, sediada à Avenida Prefeito João Vilalobo Quero. 1.505, Área 3, Jardim Belval – Barueri/SP, CEP: 06422-122, interessada em participar do processo em questão e, após análise dos documentos disponibilizados, vem, respeitosamente por meio deste, requerer os seguintes esclarecimentos:

PERGUNTA 01

Da Elaboração dos Projetos (Anexo II – item 1.2.5)

No caso da unidade não fornecer a planta do local com escala (em arquivo eletrônico) é de responsabilidade da Contratada desenhar todo o local e entregar planta em escala atualizada, ou será aceito apenas um croqui (sem escala) do projeto proposto?

PERGUNTA 02

Diretrizes de projeto de rede elétrica para TI (Anexo II – item 1.5.9)

No caso de necessidade de instalação de novos quadros elétricos, quem será responsável pelo dimensionamento dos quadros principais (entrada), para verificar se a carga suficiente para suportar os novos pontos?

PERGUNTA 03

Observações Gerais para Instalações e Infraestrutura (Anexo II – item 5.10)

Nas desinstalações, remoção de cabos, tubulações, eletrocalhas, dispositivos, racks de comunicação, conectores e demais componentes, acessórios e dispositivos pertencentes à instalação de cabeamento lógico e/ou elétrico existente a ser removida, será necessário recomposição do local? Por exemplo: recomposição de paredes, pinturas, etc.

PERGUNTA 04

Serviços de Instalação de Sistema de Aterramento (Anexo II – Item 9.19)

Nos locais onde não existir aterramento existente, devemos considerar a aterramento apenas para os novos quadros instalados, ou o mesmo deverá ser realizado também para o quadro elétrico de entrada da unidade?

PERGUNTA 05

Na planilha orçamentária nos itens 33, 34, 35 e 36, referente a fornecimento e instalação de rack's (tamanhos diversos) a unidade de medida está em "RU", porém este tipo de material é adquirido em UNIDADES, por qual motivo então do valor ser representado em U's?

Sendo o que cabia para o momento e, certos do saneamento das dúvidas apontadas, na oportunidade, aproveitamos para renovar os protestos de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente,

Claudio Santos
(11) 99475-7556 (Opcional)



Claudio Santos

Gerente de Contas

☎ (11) 9.4307-6821

📷 **f** **in** /grupolpmi

🌐 grupolpm.com.br