



licitacao ambiente <licitacao.ambiente@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO III - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N ° 003/2026

Collet . <collett@collett.com.br>

26 de março de 2026 às 14:17

Para: "licitacao.ambiente@gmail.com" <licitacao.ambiente@gmail.com>

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO**SEAS / RIO DE JANEIRO / RJ****REF: CE 003/2026 - SEI-070001/002662/2024**

A **COLLETT E SONS S.A. ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, inscrita o CNPJ Nº 33.163.924/0001-68 vem, respeitosamente, conforme previsto no item 9.1.1 do Edital em epígrafe, solicitar os seguintes esclarecimentos:

Após análise do arquivo "07-14-DES.EXE.DHE-001_R3.pdf", verifica-se que os poços de visita (PV) devem ser dotados de **tampões de ferro fundido com diâmetro de 800 mm e classe de resistência de 400 kN**.

Entretanto, ao analisar as composições de custos da planilha orçamentária, observa-se que:

- As composições de execução dos poços de visita **explicitamente não contemplam o fornecimento e instalação do tampão**, conforme descrição:

"POÇO DE VISITA [...] EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO";

- Não foi identificado, em nenhum outro item da planilha, a previsão específica para fornecimento e assentamento dos **tampões de ferro fundido DN 800 mm, classe 400 kN**.

Diante disso, questiona-se:

- 1. Como deverá ser considerado o fornecimento e instalação dos tampões de ferro fundido previstos em projeto, uma vez que não constam nas composições orçamentárias?**
- 2. Será realizada a revisão das composições de custo e da planilha orçamentária, de modo a incluir este item e garantir aderência à execução real do objeto?**
- 3. Caso não haja revisão, o item em questão será objeto de aditivo contratual?**

Favor confirmar o recebimento.

Att.



Desenvolvimento Comercial