

OBJETO: Trehco da RJ-139 - Passa Três. Rio Claro/RJ

[illegible]

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO

MUNICÍPIO
Rio Claro

DADOS
TR 10 ANOS
C. RUNOFF variado

PARÂMETROS IDF
k 1158,57
a 0,24
b 45,81
c 0,69

COEF. MANNING
n (tubo) 0,013
n (galeria) 0,015
n (pvc) 0,010

OBJETO: Trehco da RJ-139 - Passa Três, Rio Claro/RJ

POCO DE VISITA				DEFLUVIOS A ESCOAR										GALERIA DE JUSANTE												
LOCALIZACAO				BACIA LOCAL		CONTRIBUICAO LOCAL							Vazão à	Coef.	Decli-	Decli-	Dimen-	Altura	Y/D	Prof	Velo-	Compr-	Tempo	Tempo	OBS	
PV	Cotas Terreno	Fundo	N.A.	Area	Coef. Imper.	Area Total	Coef. Distr.	Coef. Distr.	Tempo Conc.	Int. Pluv.	Coef. Defluv.	Vazão Local	Escoar	F	vidade greide	vidade Rede	sões	d'agua Normal		mont jus	cidade	mento	de Perc.	Total Perc.		
[1]	[3]	(m)	(m)	(ha)	[7]	[8]	[9]	[10]	(min)	(mm/h)	[13]	(l/s)	(l/s)	[16]	[17]	[18]	(m)	(m)	(%)	(m)	(m/s)	(m)	(min)	(min)		
Boca BSTC	413,000	412,597	412,66																	0,40						
R-10																										
cx1	415,000		414,190	414,53	3,419	0,20	3,419	0,83	0,83	10,00	122,9	0,16	150,9	150,9	0,319286	0,000000	0,00500	0,40	0,336	84	0,81	1,35	6,70	0,08	0,08	PA-2
cx2	415,000		414,157	414,49	0,163	0,70	3,583	0,83	0,83	10,08	122,8	0,54	25,0	175,9	0,073012	0,16667	0,13000	0,40	0,128	32	0,84	4,77	12,00	0,04	0,12	PA-2
Boca BSTC	413,000	412,597	412,72																	0,40						

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ANÁLISE DA SECID/SUBPROJ	PLUVIÓGRAFO PLUVIO 2.1 TEMPO DE RECORRÊNCIA 10 ANOS	OBSERVAÇÕES AS COTAS DE TERRENO SÃO APENAS RFERENCIAIS PARA EFEITO DE CÁLCULO, EXTRAÍDAS A PARTIR DAS CURVAS DE NÍVEL. DEVERÃO SER REVISADAS NO PROJETO EXECUTIVO.	REVISÃO 00	DATA
---	---------------------	--------------------------	--	---	---------------	------