

Re: Esclarecimentos Concorrencia 001/2025 -

De : Marcela Ribeiro Moreira <marcela.ribeiro@cidadess.rj.gov.br>

Assunto : Re: Esclarecimentos Concorrencia 001/2025 -

Para : Licitação Secid <licitacao.secid@cidadess.rj.gov.br>

seg., 19 de mai. de 2025 13:02

 1 anexo

Após análise técnica do projeto básico e da planilha orçamentária que integram o edital da Concorrência nº 001/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE GUIA DE PACOBAÍBA MAGÉ – RJ, foi identificada divergência entre os documentos no item referente à pavimentação externa.

Tendo em vista a análise do questionamento, a equipe técnica verificou um erro material na legenda da Prancha PA02, na qual consta **piso drenante modelo Rhino dimensões 20x10x6 e 40x40x6**, e deveria constar:

08.020.0020-A - PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE e

3.370.0055-A - PAVIMENTACAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,40X40X6CM FCK=10MPA,COM INTERSTICIOS DE 5CM,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EXCLUSIVE TOMADA DE JUNTAS E PREPARO DO TERRENO)

ambos constantes e mencionado na planilha orçamentária.

Equipe Técnica Subsecretaria de Projetos de Engenharia

De: "Licitação Secid" <licitacao.secid@cidadess.rj.gov.br>

Para: "Marcela Ribeiro Moreira" <marcela.ribeiro@cidadess.rj.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 19 de maio de 2025 12:34:54

Assunto: Fwd: Esclarecimentos Concorrencia 001/2025 -

De: "Alexandre Salarini Jabbour" <asjabbour@gmail.com>

Para: "Licitação Secid" <licitacao.secid@cidadess.rj.gov.br>, "Licitação Secid" <licitacao.secid01@gmail.com>

Enviadas: Quinta-feira, 15 de maio de 2025 17:07:59

Assunto: Esclarecimentos Concorrencia 001/2025 -

Referência: 001/2025: EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO FERROVIÁRIO DE GUIA DE PACOBAÍBA MAGÉ – RJ, objetivando evitar o arruinamento dos bens tombados entorno imediato

Prezados

Solicito esclarecimento com relação ao item de pavimentação, pois no projeto pede piso drenante modelo Rhino dimensões 20x10x6 e 40x40x6, entretanto na planilha orçamentária consta lajotas de concreto comuns 20x10x6. tendo em vista que não são o mesmo produto e que existe uma diferença de preço entre os diferentes produtos,

--

Alexandre

--



Marcela Ribeiro Moreira
Subsecretária de Projetos de Engenharia

Secretaria de Estado das Cidades
Rua Beatriz Larragoitti Lucas, 121/6º andar – Torre Norte
Cidade Nova/RJ – CEP: 20211-175



assinatura Marcela.jpg
32 KB