

Assunto Solicitação de esclarecimento - Licitação 001/2022

De Elton Bagatin dos Santos <planejamento@grupobiotec.com.br>

Para licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br <licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br>

Data segunda-feira 7 de novembro de 2022 14:54:57

Ao Instituto Vital Brazil – IVB

Referente ao processo de licitação nº001/2022 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS E COMPLEMENTARES E RESPECTIVA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ÁREA DE EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS ORAIS E MEDICAMENTOS SÓLIDOS ORAIS ONCOLÓGICOS, EM NITERÓI/RJ.

A Biotec Solução Ambiental Industria e Comercio Ltda., inscrita no CNPJ sob número 05.952.782/0001-82, respeitosamente solicita os seguintes esclarecimentos:

- a. Na disciplina Utilidades há menção ao fornecimento e instalação de sistema de produção de água PW, água WFI e vapor puro, nos itens 1.15 e 10.1.3 da Planilha Orçamentária. Porém, no item 6.8.2 do documento Anteprojeto – Memorial Descritivo, é especificado apenas o sistema de água PW. As demandas por cada tipo de Utilidades são determinadas pelos equipamentos do processo fabril. Gentileza esclarecer quais tipos de Utilidades serão efetivamente demandadas.
- b. Para fins de dimensionamento do sistema de produção de ar comprimido, o IVB poderia informar a demanda prevista pelos equipamentos do processo de fabril?

Obrigado,



Elton Santos

+55 (12) 99745-3640
planejamento@grupobiotec.com.br
www.grupobiotec.com.br





Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Gerência de Licitações

À COOENG

Encaminhamos o Pedido de Esclarecimento 42320501, enviado pela empresa **Biotec Solução Ambiental Industria e Comercio Ltda**, sobre o PL 001/2022, cujo o objeto é a contratação empresa especializada em desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharias e complementares e respectiva execução de obra de engenharia para construção da nova área de embalagem de medicamentos sólidos orais e medicamentos sólidos orais oncológicos, em Niterói/RJ.

Após, a manifestação dessa Coordenação, deverá o processo retornar a esta Gerência de Licitações para o devido prosseguimento.

Niterói, 31 de outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Thamiris Guimarães Viana Eckhardt, Supervisora**, em 07/11/2022, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **42320548** e o código CRC **1DC92068**.

Referência: Processo nº SEI-080005/000632/2022

SEI nº 42320548

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410
Telefone:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

Resposta aos questionamentos feitos pela Biotec Solução Ambiental Industria e Comercio Ltda., inscrita no CNPJ sob número 05.952.782/0001-82 à **LICITAÇÃO Nº 001/2022** - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS E COMPLEMENTARES E RESPECTIVA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ÁREA DE EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS ORAIS E MEDICAMENTOS SÓLIDOS ORAIS ONCOLÓGICOS, EM NITERÓI/RJ.

1. QUESTIONAMENTOS

1.1. Na disciplina Utilidades há menção ao fornecimento e instalação de sistema de produção de água PW, água WFI e vapor puro, nos itens 1.15 e 10.1.3 da Planilha Orçamentária. Porém, no item 6.8.2 do documento Anteprojeto – Memorial Descritivo, é especificado apenas o sistema de água PW. As demandas por cada tipo de Utilidades serão efetivamente determinadas pelos equipamentos do processo fabril. Gentileza esclarecer quais tipos de utilidades serão efetivamente utilizadas.

R: Para o atendimento deste processo fabril se fará necessário pontos de água PW, de Vapor Puro em grau Farmacêutico e Ar Comprimido. Os dois primeiros se fazem necessário para os processos de lavagem e descontaminação de utensílios utilizados na fábrica e dos equipamentos. O Ar Comprimido é um ponto de instalação necessário nas máquinas de embalagem.

1.2. Para fins de dimensionamento do sistema de produção de ar comprimido, o IVB poderia informar a demanda prevista pelos equipamentos do processo de fabril?

R: Os equipamentos da produção estão em estudo e análise pela equipe técnica da CONTRATANTE que após definição, serão desenvolvidos os projetos de infraestrutura pela CONTRATADA a partir das informações passadas pela CONTRATANTE.



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Diretoria Administrativa

À Gerência de Licitações

Em atendimento ao despacho anterior (42320548) segue o anexo (42534463) com a resposta aos questionamentos realizados no Pedido de Esclarecimento (42320501) sobre o PL 001/2022, cujo o objeto é a contratação empresa especializada em desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharias e complementares e respectiva execução de obra de engenharia para construção da nova área de embalagem de medicamentos sólidos orais e medicamentos sólidos orais oncológicos, em Niterói/RJ.

Atenciosamente,

André Batista

Niterói, 10 de novembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **André França de Souza Batista, Arquiteto**, em 10/11/2022, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **42533162** e o código CRC **08904E25**.

Referência: Processo nº SEI-080005/000632/2022

SEI nº 42533162

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410
Telefone: