

Assunto Re: ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS - LICITAÇÃO Nº 001/2021 - GERCOLIC

De Engenharia Vital Brazil Eng <engenharia@vitalbrazil.rj.gov.br>

Para Thamiris Guiimarães Viana Eckhardt <thamiris.eckhardt@vitalbrazil.rj.gov.br>

Cc Rivall Engenharia <rivalleng@yahoo.com.br>, licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br <licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br>

Data Sexta-feira 10 de setembro de 2021 17:33:11

Prezada Thamiris,

Em resposta ao pedido de esclarecimento do PL 001/2021, seguem as considerações:

1) O item 9.3 da planilha orçamentaria é um ITEM ESPECIAL, utilizando-se como referencia as premissas de composição de custo do catalogo EMOP, não possuindo assim, código EMOP.

2) O item 9.4 da planilha orçamentaria, como o item 9.3, também é um ITEM ESPECIAL, utilizando-se como referencia as premissas de composição de custo do catalogo EMOP, que por erro material, foi indicado indevidamente código EMOP e diâmetro de 12" a 16". Sendo assim, segue errata deste item:

Onde lê-se: 10.012.0160-0

Leia-se: I.E.

Onde lê-se: ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIÂMETRO

Leia-se: ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 20" DE DIÂMETRO

Em tempo, informamos que o dimensionamento visa atender as características técnicas exigidas para o uso e a finalidade da construção.

Rony Silva
Assessoria Técnica
Instituto Vital Brazil

De: "Thamiris Guiimarães Viana Eckhardt" <thamiris.eckhardt@vitalbrazil.rj.gov.br>

Para: "Rivall Engenharia" <rivalleng@yahoo.com.br>, licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br, "Engenharia Vital Brazil Eng" <engenharia@vitalbrazil.rj.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 10 de setembro de 2021 10:46:31

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS - LICITAÇÃO Nº 001/2021 - GERCOLIC

Prezado Rony,

Encaminhamos o e-mail abaixo referente ao Pedido de Esclarecimento do PL 001/2021 formulado pela empresa RIVALL ENGENHARIA LTDA., de modo que seja respondido pela área técnica.

Atenciosamente,

De: Rivall <rivalleng@yahoo.com.br>

Para: licitacao <licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br>

Data: Quinta-feira, 9 de setembro de 2021 14:59 -03

Assunto: ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS - LICITAÇÃO Nº 001/2021 - GERCOLIC

Prezados Senhores, boa tarde.

Solicitamos o código do catálogo EMOP para o item 9.3 da planilha orçamentária (estaca raiz com diâmetro de 20"), pois tal referência é fundamental para atendermos o item 8.5.2 do edital, quanto à elaboração da composição dos custos unitários.

Observamos também que no item 9.4 (arrasamento de estaca raiz) foi considerado o diâmetro de **12" a 16" em desacordo com o diâmetro de 20" para as estacas do item correspondente**. Isso procede?

Atenciosamente,

Engº LUIZ CEZAR MELLO DUARTE
Diretor
RIVALL ENGENHARIA LTDA.